

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα 2/10/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Περίοδος	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,61	1,89	0,67	0,06					1	1		1		0,67	0,62
	01:00	2,43	1,56	0,80	0,08								1		0,81	0,80
	02:00	2,27	1,45	0,75	0,08								1		0,75	0,77
	03:00	2,21	1,43	0,71	0,07								1		0,72	0,72
	04:00	2,16	1,40	0,69	0,07								1		0,69	0,69
	05:00	2,21	1,43	0,71	0,07								1		0,71	0,71
	06:00	2,32	1,53	0,74	0,06								1		0,74	0,74
	07:00	2,53	1,63	0,82	0,07								1		0,83	0,83
	08:00	2,78	1,88	0,84	0,07								1		0,87	0,88
	09:00	2,89	1,44	0,86	0,59								1		0,89	0,89
	10:00	2,99	1,44	0,89	0,67								1		0,92	0,92
	11:00	3,08	1,53	0,90	0,66	1									0,92	0,91
	12:00	3,19	1,69	0,84	0,66	1									0,96	0,96
	13:00	3,20	1,65	0,86	0,68									1	0,97	0,97
	14:00	3,10	1,52	0,90	0,68									1	0,94	0,96
	15:00	3,05	1,46	0,90	0,69	1									0,92	0,92
	16:00	2,86	1,36	0,82	0,68	1									0,87	0,87
	17:00	2,98	1,41	0,88	0,68	1									0,90	0,89
	18:00	3,16	1,57	0,91	0,68	1									0,94	0,95
	19:00	3,60	1,99	0,93	0,68	1							1		0,99	0,99
20:00	3,68	2,08	0,92	0,68	1							1		0,99	0,99	
21:00	3,48	1,89	0,92	0,68	1					1				0,99	0,99	
22:00	3,13	1,63	0,82	0,68	1									0,95	0,95	
23:00	2,84	1,37	0,80	0,67	1									0,91	0,92	

Παρατηρήσεις

1. Η μονάδα G3 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω εργασιών στο Σταθμό
2. Τις ώρες 00:00-01:00 έγινε πλήση της μονάδας G8 απο τον Σταθμό

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης