

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη 3/10/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	03/10/23 0:00	4,56	3,69	0,87	1					1	0,95	0,95
	03/10/23 1:00	4,35	3,54	0,81	1						0,95	0,95
	03/10/23 2:00	4,21	3,59	0,62	1						0,95	0,95
	03/10/23 3:00	4,18	3,49	0,69	1						0,95	0,95
	03/10/23 4:00	4,14	3,65	0,48	1						0,95	0,95
	03/10/23 5:00	4,26	3,64	0,62	1						0,95	0,95
	03/10/23 6:00	4,77	4,08	0,69	1					1	0,95	0,95
	03/10/23 7:00	5,23	4,69	0,54	1					1	0,95	0,95
	03/10/23 8:00	5,49	4,66	0,83	1					1	0,95	0,95
	03/10/23 9:00	5,51	4,68	0,83	1					1	0,95	0,95
	03/10/23 10:00	5,30	4,52	0,77	1					1	0,95	0,95
	03/10/23 11:00	5,21	4,45	0,76	1					2	0,95	0,95
	03/10/23 12:00	5,38	4,52	0,85	1					1	0,95	0,95
	03/10/23 13:00	5,38	4,51	0,87	1					1	0,95	0,95
	03/10/23 14:00	5,23	4,32	0,91	1					1	0,95	0,95
	03/10/23 15:00	5,03	4,10	0,93	1					1	0,95	0,95
	03/10/23 16:00	4,98	4,05	0,94	1					1	0,95	0,95
	03/10/23 17:00	5,34	4,41	0,93	1					1	0,95	0,95
	03/10/23 18:00	5,91	4,99	0,93	1	1				1	0,95	0,95
	03/10/23 19:00	6,53	5,62	0,91	1	1					0,95	0,95
	03/10/23 20:00	6,42	5,48	0,94	1	1					0,95	0,95
	03/10/23 21:00	5,97	5,03	0,94	1	1					0,95	0,95
	03/10/23 22:00	5,42	4,48	0,94	1	1				1	0,95	0,89
	03/10/23 23:00	4,86	3,92	0,94	1	1				1	0,95	0,75

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα εκ των HZ βρίσκεται σε συντήρηση και ένα HZ βρίσκεται σε βλάβη. Σημειώνεται ότι η ένταξη των φορητών μονάδων HZ από τις 22:00 έως τις 00:00, οφείλεται στην πλήση των υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.