

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τρίτη 3/10/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	03/10/23 0:00	21,37	16,58	4,79				1	1						7,36	7,33
	03/10/23 1:00	19,84	16,10	3,74				1	1						7,94	7,94
	03/10/23 2:00	19,36	16,37	2,99				1	1						7,76	7,75
	03/10/23 3:00	19,02	14,79	4,24				1	1						7,62	7,62
	03/10/23 4:00	18,87	12,67	6,20				1	1						7,54	7,54
	03/10/23 5:00	19,76	12,88	6,89				1	1						7,89	7,89
	03/10/23 6:00	21,89	14,90	6,99				1	1						8,72	8,75
	03/10/23 7:00	23,50	15,83	7,67				1	1						9,37	9,38
	03/10/23 8:00	24,31	17,78	6,52				1	1	1				1	9,71	9,43
	03/10/23 9:00	26,05	20,63	5,42				1	1	1					10,36	10,34
	03/10/23 10:00	25,90	20,42	5,48				1	1	1					10,01	10,60
	03/10/23 11:00	26,05	19,18	6,88				1	1	1					10,05	12,68
	03/10/23 12:00	26,76	20,27	6,50				1	1	1					10,32	12,77
	03/10/23 13:00	26,15	19,68	6,47				1	1	1					10,32	12,71
	03/10/23 14:00	24,80	18,48	6,32				1	1	1					9,49	10,97
	03/10/23 15:00	22,78	16,84	5,94				1	1	1					7,68	7,67
	03/10/23 16:00	22,94	18,03	4,91				1	1	1					7,73	7,81
	03/10/23 17:00	25,33	18,73	6,60				1	1	1					9,81	9,87
	03/10/23 18:00	28,94	19,35	9,59				1	1	1					11,50	11,55
	03/10/23 19:00	32,79	21,64	11,15				1	1	1					13,08	13,12
03/10/23 20:00	33,22	22,40	10,82				1	1	1					13,30	13,30	
03/10/23 21:00	30,62	21,00	9,62				1	1	1					12,29	12,26	
03/10/23 22:00	26,93	19,17	7,76				1	1	1					10,84	10,79	
03/10/23 23:00	23,92	17,16	6,75				1	1	1					8,99	8,92	

Παρατηρήσεις:

Μερική διακοπή στις 08:30 λόγω ξαφνικής απώλειας αιολικής παραγωγής που προκλήθηκε από διαταραχή στο δίκτυο. Το ΑΠ Άντισσα ήταν εκτός λειτουργίας από τις 08:30 έως τις 15:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.