

| ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Τρίτη, 3 Οκτώβριος 2023 | | | | |
|-------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|---|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 6,514 | 6,514 | 0,850 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | | |
| Η μ ε ρ α | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | H/Z | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| Τρίτη, 3 Οκτώβριος 2023 | 00:00 | 5,04 | 3,29 | 1,75 | | | | 1 | | | | | | | 1,75 | 1,74 |
| | 01:00 | 4,64 | 3,20 | 1,44 | | | | 1 | | | | | | | 1,44 | 1,39 |
| | 02:00 | 4,47 | 3,22 | 1,25 | | | | 1 | | | | | | | 1,25 | 1,22 |
| | 03:00 | 4,43 | 3,23 | 1,19 | | | | 1 | | | | | | | 1,19 | 1,17 |
| | 04:00 | 4,43 | 3,26 | 1,18 | | | | 1 | | | | | | | 1,18 | 1,18 |
| | 05:00 | 4,59 | 3,26 | 1,33 | | | | 1 | | | | | | | 1,32 | 1,33 |
| | 06:00 | 5,24 | 3,43 | 1,82 | | | | 1 | | | | | | | 1,81 | 1,82 |
| | 07:00 | 5,70 | 3,71 | 2,00 | | | | 1 | | | | | | | 1,99 | 2,00 |
| | 08:00 | 6,14 | 4,11 | 2,02 | | 1 | | 1 | | | | | | | 2,03 | 2,02 |
| | 09:00 | 6,16 | 4,34 | 1,82 | | 1 | | 1 | | | | | | | 1,81 | 1,81 |
| | 10:00 | 5,95 | 4,33 | 1,63 | | 1 | | 1 | | | | | | | 1,63 | 1,63 |
| | 11:00 | 5,95 | 4,35 | 1,61 | | 1 | | 1 | | | | | | | 1,61 | 1,61 |
| | 12:00 | 6,04 | 4,36 | 1,69 | | 1 | | 1 | | | | | | | 1,70 | 1,70 |
| | 13:00 | 5,92 | 4,34 | 1,58 | | 1 | | 1 | | | | | | | 1,58 | 1,59 |
| | 14:00 | 5,74 | 3,76 | 1,99 | | | | 1 | | | | | | | 1,98 | 2,00 |
| | 15:00 | 5,22 | 3,39 | 1,83 | | | | 1 | | | | | | | 1,84 | 1,83 |
| | 16:00 | 5,04 | 3,31 | 1,73 | | | | 1 | | | | | | | 1,75 | 1,75 |
| | 17:00 | 5,57 | 3,90 | 1,67 | | | | 1 | | | | | | | 1,94 | 1,94 |
| | 18:00 | 6,43 | 5,54 | 0,90 | | 1 | | | | 1 | | | | | 1,80 | 1,79 |
| | 19:00 | 7,51 | 6,83 | 0,68 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | 2,35 | 2,35 |
| | 20:00 | 7,62 | 6,63 | 0,99 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | 2,23 | 2,21 |
| | 21:00 | 6,90 | 6,26 | 0,64 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | 2,07 | 2,09 |
| | 22:00 | 6,13 | 5,63 | 0,50 | | 1 | | | | 1 | | | | | 1,82 | 1,80 |
| | 23:00 | 5,46 | 4,93 | 0,53 | | 1 | | | | 1 | | | | | 1,13 | 1,12 |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης