

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη 3/10/2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,61	1,35	0,72	0,54	1									0,84	0,84
	01:00	2,39	1,58	0,73	0,08	1									0,74	0,74
	02:00	2,26	1,52	0,68	0,05	1									0,72	0,72
	03:00	2,17	1,55	0,55	0,06	1									0,70	0,70
	04:00	2,14	1,68	0,40	0,07	1									0,69	0,69
	05:00	2,19	1,70	0,41	0,07	1									0,70	0,70
	06:00	2,32	1,91	0,34	0,07	1									0,76	0,76
	07:00	2,50	1,38	0,61	0,50	1									0,84	0,85
	08:00	2,78	1,40	0,81	0,57	1									0,92	0,92
	09:00	2,90	1,51	0,79	0,60	1									0,93	0,94
	10:00	3,03	1,45	0,82	0,76	1									0,96	0,96
	11:00	3,13	1,37	0,88	0,88	1									0,97	0,97
	12:00	3,16	1,20	0,93	1,03	1									0,98	0,98
	13:00	3,08	1,24	0,92	0,93	1									0,97	0,97
	14:00	3,01	1,27	0,90	0,84	1									0,92	0,92
	15:00	2,84	1,34	0,86	0,64	1									0,87	0,86
	16:00	2,69	1,37	0,71	0,62	1									0,73	0,82
	17:00	2,56	1,91	0,14	0,51	1									0,25	0,59
	18:00	3,15	1,57	0,94	0,64	1									0,97	0,97
	19:00	3,59	2,04	0,93	0,62	1					1				0,99	0,99
20:00	3,67	2,13	0,92	0,62	1					1				0,99	0,99	
21:00	3,39	1,89	0,88	0,62	1					1				0,98	0,98	
22:00	3,10	1,55	0,90	0,65	1									0,98	0,98	
23:00	2,77	1,36	0,90	0,51	1									0,96	0,96	

Παρατηρήσεις

Τις ώρες 16:00 - 18:00 τέθηκε εκτός λειτουργίας λόγω σφάλματος η γραμμή P-230

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης