

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη 4/10/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	04/10/23 0:00	4,41	3,55	0,86	1						0,95	0,95
	04/10/23 1:00	4,22	3,35	0,87	1						0,95	0,95
	04/10/23 2:00	4,15	3,23	0,92	1						0,95	0,95
	04/10/23 3:00	4,08	3,18	0,89	1						0,95	0,95
	04/10/23 4:00	4,07	3,19	0,89	1						0,95	0,95
	04/10/23 5:00	4,25	3,39	0,86	1						0,95	0,95
	04/10/23 6:00	4,60	3,66	0,93	1						0,95	0,95
	04/10/23 7:00	5,17	4,29	0,88	1					1	0,95	0,95
	04/10/23 8:00	5,29	4,46	0,84	1					1	0,95	0,95
	04/10/23 9:00	5,24	4,45	0,79	1					1	0,95	0,95
	04/10/23 10:00	5,05	4,26	0,80	1					1	0,95	0,95
	04/10/23 11:00	4,93	4,09	0,84	1					1	0,95	0,95
	04/10/23 12:00	4,98	4,16	0,82	1					1	0,95	0,95
	04/10/23 13:00	5,03	4,21	0,82	1					1	0,95	0,95
	04/10/23 14:00	4,86	4,05	0,81	1					1	0,95	0,95
	04/10/23 15:00	4,71	3,93	0,77	1					1	0,95	0,95
	04/10/23 16:00	4,77	4,00	0,77	1					1	0,95	0,95
	04/10/23 17:00	5,18	4,51	0,68	1					1	0,95	0,95
	04/10/23 18:00	5,70	4,96	0,73	1					2	0,95	0,95
	04/10/23 19:00	6,27	5,54	0,73	1	1					0,95	0,95
	04/10/23 20:00	6,13	5,41	0,72	1	1					0,95	0,95
	04/10/23 21:00	5,73	5,12	0,61	1	1					0,95	0,95
	04/10/23 22:00	5,27	4,66	0,61	1	1					0,91	0,90
	04/10/23 23:00	4,71	4,04	0,67	1					1	0,95	0,89

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα εκ των HZ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.