

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη 4/10/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη	00:00	6,64	4,40	2,24	1		1				2,65
	01:00	6,88	4,40	2,48	1		1			1	2,65
	02:00	6,81	4,50	2,31	1					1	2,65
	03:00	6,42	3,95	2,48	1					1	2,65
	04:00	5,91	3,43	2,47	1						2,65
	05:00	6,50	4,12	2,38	1						2,65
	06:00	6,75	4,24	2,51	1					1	2,65
	07:00	6,46	4,03	2,43	1					1	2,65
	08:00	6,94	4,44	2,51	1					1	2,65
	09:00	6,87	5,71	1,16	1		1				1,31
	10:00	7,15	7,14	0,01	1		1				0,05
	11:00	7,29	5,34	1,95	1		1				2,55
	12:00	7,19	6,32	0,88	1		1				1,23
	13:00	7,53	5,34	2,18	1		1				2,65
	14:00	7,19	5,35	1,85	1		1				2,65
	15:00	7,19	5,52	1,67	1		1				2,65
	16:00	7,50	5,81	1,69	1		1				2,65
	17:00	7,78	5,80	1,98	1		1				2,65
	18:00	7,88	5,94	1,94	1		1				2,65
	19:00	8,30	6,48	1,81	1		1				2,65
	20:00	8,39	6,87	1,51	1		1				2,65
	21:00	7,96	6,97	1,00	1		1				2,65
	22:00	7,51	6,73	0,78	1		1				2,65
	23:00	7,07	6,39	0,68	1		1				2,65

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά το διάστημα 09:30-11:00 το ΑΠ ήταν περιορισμένο λόγω εργασιών στη γραμμή P250.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης