

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Τετάρτη 4/10/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	04/10/23 0:00	11,55	8,34	3,21			1		1		4,04
	04/10/23 1:00	10,85	7,68	3,17			1		1		3,57
	04/10/23 2:00	10,46	7,49	2,97			1		1		3,19
	04/10/23 3:00	10,27	7,52	2,75			1		1		2,99
	04/10/23 4:00	10,13	7,39	2,74			1		1		2,86
	04/10/23 5:00	10,61	7,47	3,14			1		1		3,34
	04/10/23 6:00	11,64	8,04	3,60			1		1		4,07
	04/10/23 7:00	12,77	8,88	3,89			1		1		4,47
	04/10/23 8:00	13,81	9,96	3,85			1		1		4,83
	04/10/23 9:00	14,17	10,36	3,81			1	1			4,96
	04/10/23 10:00	13,39	10,60	2,78			1	1			4,69
	04/10/23 11:00	13,30	10,67	2,63			1	1			4,65
	04/10/23 12:00	13,35	10,01	3,34			1	1			4,67
	04/10/23 13:00	13,46	10,24	3,22			1	1			4,71
	04/10/23 14:00	12,91	10,15	2,76			1	1			4,52
	04/10/23 15:00	12,65	10,76	1,89			1	1	1		2,22
	04/10/23 16:00	12,86	10,65	2,22			1	1	1		2,44
	04/10/23 17:00	13,76	10,79	2,96			1	1	1		3,33
	04/10/23 18:00	15,19	11,87	3,32			1	1	1		4,77
	04/10/23 19:00	17,15	13,45	3,70			1	1	1		6,00
	04/10/23 20:00	16,97	13,96	3,01			1	1	1		5,94
	04/10/23 21:00	15,71	13,18	2,53			1	1	1		5,29
	04/10/23 22:00	14,02	11,50	2,53			1	1	1		3,60
	04/10/23 23:00	12,60	10,64	1,96			1	1	1		2,18

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται ότι η μονάδα G13 δεν ήταν διαθέσιμη, λόγω εργασιών επισκευής των γερανογεφυρών του ΑΣΠ.

Τις μεσημεριανές/απογευματινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.