

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας														Τετάρτη, 4 Οκτώβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1	17,1	
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Όριο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ							ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									Απαιτούμενο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)			
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7	
4/10/23 0:00	102,69	98,76	3,93	0,00	1	1										1			1	1	1		1	28,95	28,91
4/10/23 1:00	96,73	93,56	3,17	0,00	1	1										1			1	1	1		1	26,02	25,96
4/10/23 2:00	93,00	90,56	2,44	0,00	1	1										1			1	1	1		1	22,08	21,96
4/10/23 3:00	90,79	88,14	2,65	0,00	1	1										1			1	1	1			23,02	23,24
4/10/23 4:00	89,84	86,91	2,93	0,00	1	1										1			1	1	1			25,97	26,03
4/10/23 5:00	92,79	89,93	2,86	0,00	1	1										1			1	1	1			27,58	27,61
4/10/23 6:00	100,87	95,19	5,68	0,00	1	1										1			1	1	1	1		28,91	28,46
4/10/23 7:00	113,48	103,81	9,07	0,59	1	1										1			1	1	1	1	1	32,92	33,04
4/10/23 8:00	128,42	113,75	9,45	5,22	1	1										1			1	1	1	1	1	38,26	38,38
4/10/23 9:00	140,79	125,50	5,38	9,90	1	1										1			1	1	1	1	1	42,14	42,18
4/10/23 10:00	146,08	129,72	3,78	12,58	1	1										1	1		1	1	1	1	1	43,71	43,75
4/10/23 11:00	146,26	129,02	3,49	13,75	1	1			1							1	1		1	1	1	1	1	39,88	38,76
4/10/23 12:00	147,88	127,14	6,66	14,09	1	1			1							1			1	1	1	1	1	41,83	41,76
4/10/23 13:00	148,82	126,62	10,01	12,19	1	1			1							1			1	1	1	1	1	43,80	43,77
4/10/23 14:00	148,66	121,72	16,07	10,88	1	1			1							1			1	1	1	1	1	44,49	44,49
4/10/23 15:00	143,66	112,72	19,56	11,39	1	1			1							1				1	1	1	1	43,68	42,63
4/10/23 16:00	142,24	112,38	19,78	10,07	1	1			1							1			1	1	1	1	1	42,75	42,53
4/10/23 17:00	143,66	117,67	19,87	6,13	1	1			1							1			1	1	1	1	1	43,09	42,96
4/10/23 18:00	144,44	125,72	17,81	0,90	1	1			1							1			1	1	1	1	1	43,48	43,22
4/10/23 19:00	147,37	133,90	13,46	0,00	1	1										1	1		1	1	1	1	1	44,03	44,06
4/10/23 20:00	144,51	133,37	11,14	0,00	1	1										1	1		1	1	1	1	1	43,28	43,27
4/10/23 21:00	134,68	123,81	10,87	0,00	1	1										1			1	1	1	1	1	40,33	40,29
4/10/23 22:00	121,58	108,89	12,69	0,00	1	1										1			1	1	1	1	1	36,41	36,33
4/10/23 23:00	110,06	95,73	14,34	0,00	1	1										1			1	1	1	1	1	32,53	32,46

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP No2,3 για ασφάλεια Συστήματος, λόγω μεταφοράς ΑΜΣ πλησίον βοηθητικών εγκαταστάσεων μονάδων του ΑΗΣ.