



ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη 4/10/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,52	1,31	0,80	0,40	1									0,88	0,88
	01:00	2,31	1,58	0,71	0,02	1									0,81	0,80
	02:00	2,22	1,56	0,66	0,00	1									0,77	0,78
	03:00	2,14	1,48	0,66	0,00	1									0,74	0,75
	04:00	2,15	1,49	0,66	0,00	1									0,74	0,74
	05:00	2,18	1,49	0,69	0,00	1									0,74	0,74
	06:00	2,27	1,60	0,67	0,00	1									0,79	0,79
	07:00	2,53	1,83	0,69	0,00	1									0,86	0,86
	08:00	2,80	1,49	0,63	0,68	1									0,95	0,95
	09:00	2,91	1,49	0,62	0,80	1									0,97	0,97
	10:00	3,02	1,60	0,61	0,80	1									0,98	0,98
	11:00	3,02	1,63	0,58	0,80	1									0,98	0,98
	12:00	2,99	1,58	0,51	0,90	1									0,97	0,98
	13:00	2,94	1,54	0,50	0,90	1									0,96	0,96
	14:00	2,94	1,68	0,35	0,91	1									0,97	0,97
	15:00	2,84	1,73	0,20	0,90	1									0,96	0,96
	16:00	2,80	1,79	0,30	0,70	1									0,97	0,97
	17:00	2,88	1,87	0,31	0,70	1									0,98	0,98
	18:00	3,20	1,94	0,56	0,70	1									0,98	0,98
	19:00	3,68	1,76	0,74	1,17	1									0,99	0,99
20:00	3,62	1,72	0,60	1,30	1									0,99	0,99	
21:00	3,32	1,59	0,52	1,20	1									0,98	0,98	
22:00	3,13	1,69	0,43	1,00	1									0,98	0,98	
23:00	2,78	1,75	0,41	0,62	1									0,96	0,96	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης