

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη 5/10/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	05/10/23 0:00	4,34	3,60	0,75	1						0,95	0,95
	05/10/23 1:00	4,15	3,37	0,78	1						0,95	0,95
	05/10/23 2:00	4,01	3,18	0,84	1						0,95	0,95
	05/10/23 3:00	3,94	3,10	0,84	1						0,95	0,95
	05/10/23 4:00	3,90	3,09	0,80	1						0,95	0,95
	05/10/23 5:00	4,07	3,33	0,74	1						0,95	0,95
	05/10/23 6:00	4,41	3,63	0,78	1						0,95	0,95
	05/10/23 7:00	4,83	4,06	0,77	1						0,95	0,95
	05/10/23 8:00	5,05	4,29	0,76	1					1	0,95	0,95
	05/10/23 9:00	5,07	4,39	0,68	1					1	0,95	0,95
	05/10/23 10:00	4,87	4,24	0,63	1					1	0,95	0,95
	05/10/23 11:00	4,83	4,24	0,58	1					1	0,95	0,95
	05/10/23 12:00	4,94	4,39	0,55	1					1	0,95	0,95
	05/10/23 13:00	5,06	4,53	0,53	1					2	0,95	0,95
	05/10/23 14:00	4,89	4,31	0,58	1					2	0,95	0,95
	05/10/23 15:00	4,75	4,06	0,69	1					1	0,95	0,95
	05/10/23 16:00	4,72	3,94	0,78	1					1	0,95	0,95
	05/10/23 17:00	5,21	4,45	0,76	1					1	0,95	0,95
	05/10/23 18:00	5,70	4,94	0,75	1					1	0,95	0,95
	05/10/23 19:00	6,28	5,48	0,79	1	1					0,95	0,95
	05/10/23 20:00	6,06	5,30	0,76	1	1					0,95	0,95
	05/10/23 21:00	5,67	4,94	0,73	1	1					0,95	0,95
	05/10/23 22:00	5,12	4,38	0,74	1	1					0,94	0,89
	05/10/23 23:00	4,56	3,83	0,73	1					1	0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα εκ των HZ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.