

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή 6/10/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	06/10/23 0:00	4,24	3,45	0,79	1						0,95	0,95
	06/10/23 1:00	4,03	3,31	0,73	1						0,95	0,95
	06/10/23 2:00	3,91	3,16	0,75	1						0,95	0,95
	06/10/23 3:00	3,84	3,06	0,78	1						0,95	0,95
	06/10/23 4:00	3,81	2,94	0,87	1						0,95	0,95
	06/10/23 5:00	3,97	3,10	0,87	1						0,95	0,95
	06/10/23 6:00	4,31	3,40	0,91	1						0,95	0,95
	06/10/23 7:00	4,80	3,91	0,88	1					1	0,95	0,95
	06/10/23 8:00	4,91	4,07	0,84	1					1	0,95	0,95
	06/10/23 9:00	4,96	4,22	0,74	1					1	0,95	0,95
	06/10/23 10:00	4,80	4,03	0,77	1					1	0,95	0,95
	06/10/23 11:00	4,86	4,16	0,71	1					1	0,95	0,95
	06/10/23 12:00	4,95	4,19	0,75	1					1	0,95	0,95
	06/10/23 13:00	5,00	4,26	0,74	1					1	0,95	0,95
	06/10/23 14:00	4,83	4,08	0,75	1					1	0,95	0,95
	06/10/23 15:00	4,62	3,87	0,75	1					1	0,95	0,95
	06/10/23 16:00	4,70	3,91	0,79	1					1	0,95	0,95
	06/10/23 17:00	5,05	4,24	0,81	1					1	0,95	0,95
	06/10/23 18:00	5,41	4,63	0,77	1					2	0,95	0,95
	06/10/23 19:00	5,92	5,09	0,83	1					2	0,95	0,95
	06/10/23 20:00	5,75	4,85	0,90	1					2	0,95	0,95
	06/10/23 21:00	5,45	4,66	0,79	1					2	0,95	0,95
	06/10/23 22:00	5,05	4,31	0,74	1	1					0,85	0,62
	06/10/23 23:00	4,56	3,80	0,76	1	1					0,87	0,39

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα εκ των HZ βρίσκεται σε συντήρηση. Σημειώνεται πως η ένταξη της G2 από τις 22:00 έως τις 00:00 οφείλεται στη διαδικασία πλύσης των υπερπληρωτών της μονάδας G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.