

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή 8/10/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	08/10/23 0:00	4,20	3,65	0,55	1						0,95	0,95
	08/10/23 1:00	4,00	3,41	0,59	1						0,95	0,95
	08/10/23 2:00	3,87	3,33	0,54	1						0,95	0,95
	08/10/23 3:00	3,81	3,22	0,59	1						0,95	0,95
	08/10/23 4:00	3,78	3,29	0,49	1						0,95	0,95
	08/10/23 5:00	4,01	3,33	0,68	1						0,95	0,95
	08/10/23 6:00	4,37	3,70	0,67	1						0,95	0,95
	08/10/23 7:00	4,71	4,05	0,67	1					1	0,95	0,95
	08/10/23 8:00	4,95	4,30	0,66	1					1	0,95	0,95
	08/10/23 9:00	4,90	4,26	0,64	1					1	0,95	0,95
	08/10/23 10:00	4,77	4,07	0,70	1					1	0,95	0,95
	08/10/23 11:00	4,69	3,94	0,75	1					1	0,95	0,95
	08/10/23 12:00	4,69	3,93	0,76	1					1	0,95	0,95
	08/10/23 13:00	4,68	3,98	0,70	1					1	0,95	0,95
	08/10/23 14:00	4,51	3,79	0,72	1					1	0,95	0,95
	08/10/23 15:00	4,33	3,61	0,72	1						0,95	0,95
	08/10/23 16:00	4,39	3,64	0,75	1						0,95	0,95
	08/10/23 17:00	4,76	4,11	0,65	1					1	0,95	0,95
	08/10/23 18:00	5,25	4,68	0,57	1					1	0,94	0,94
	08/10/23 19:00	5,69	5,02	0,67	1	1					0,95	0,95
	08/10/23 20:00	5,47	4,75	0,72	1	1					0,95	0,95
	08/10/23 21:00	5,11	4,48	0,62	1	1					0,84	0,84
	08/10/23 22:00	4,74	4,16	0,59	1	1					0,70	0,72
	08/10/23 23:00	4,29	3,58	0,70	1						0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα εκ των HZ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.