



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 5 Οκτώβριος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 5 Οκτώβριος 2023	00:00	4,80	4,22	0,58				1							1,39	1,53
	01:00	4,53	3,79	0,74				1							1,33	1,27
	02:00	4,39	3,70	0,69				1							1,20	1,14
	03:00	4,33	3,86	0,47				1							1,10	1,08
	04:00	4,35	4,07	0,27				1							1,10	1,10
	05:00	4,59	4,39	0,20				1							1,31	1,33
	06:00	5,14	4,55	0,60				1							1,77	1,78
	07:00	5,59	4,90	0,69		1		1							1,34	1,32
	08:00	6,02	5,38	0,64		1		1							1,68	1,69
	09:00	6,08	5,35	0,72		1		1							1,73	1,74
	10:00	5,91	4,97	0,93		1		1							1,58	1,58
	11:00	5,72	5,06	0,66		1		1							1,39	1,37
	12:00	5,81	5,01	0,79		1		1							1,47	1,48
	13:00	5,95	4,63	1,32		1		1							1,62	1,63
	14:00	5,69	4,61	1,08				1							2,03	2,00
	15:00	5,35	4,44	0,91				1							1,88	1,88
	16:00	4,96	3,88	1,08				1							1,69	1,69
	17:00	5,48	4,48	1,00				1							1,91	1,92
	18:00	6,28	5,25	1,03		1		1							2,10	2,10
	19:00	7,38	6,53	0,84		1	1	1							2,54	2,53
	20:00	7,32	6,58	0,74		1	1	1							1,92	1,90
	21:00	6,72	5,59	1,12		1	1	1							1,32	1,30
	22:00	5,95	4,78	1,17		1		1							1,21	1,30
	23:00	5,34	4,12	1,22		1		1							1,29	1,33

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης