

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 6 Οκτώβριος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 6 Οκτώβριος 2023	00:00	4,90	3,49	1,41				1							1,67	1,64
	01:00	4,58	3,53	1,05				1							1,39	1,32
	02:00	4,42	3,75	0,67				1							1,19	1,16
	03:00	4,33	3,88	0,46				1							1,10	1,08
	04:00	4,27	3,73	0,54				1							1,01	1,01
	05:00	4,47	3,80	0,67				1							1,18	1,21
	06:00	4,91	4,15	0,76				1							1,47	1,63
	07:00	5,32	4,71	0,61				1	1						1,49	1,44
	08:00	5,87	5,34	0,54				1	1						1,54	1,53
	09:00	6,04	5,45	0,59				1	1						1,70	1,71
	10:00	5,95	5,51	0,44				1	1						1,63	1,62
	11:00	5,82	5,48	0,34				1	1						1,54	1,48
	12:00	5,92	5,09	0,83				1	1						1,59	1,57
	13:00	5,99	4,33	1,66					1						1,89	1,91
	14:00	5,58	4,28	1,30					1						1,96	1,96
	15:00	5,10	3,64	1,46					1						1,78	1,78
	16:00	5,17	3,78	1,40					1						1,80	1,80
	17:00	5,67	4,36	1,31					1	1					1,94	1,92
	18:00	6,35	4,98	1,37					1	1					1,98	1,99
	19:00	7,35	6,05	1,30					1	1	1				2,27	2,25
	20:00	7,32	6,27	1,05					1	1	1				1,91	1,90
	21:00	6,58	5,36	1,22					1	1					1,69	1,74
	22:00	5,92	4,73	1,19					1	1					1,60	1,60
	23:00	5,41	3,92	1,49					1	1					1,54	1,56

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης