

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 7 Οκτώβριος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 7 Οκτώβριος 2023	00:00	4,86	3,30	1,56				1							1,62	1,60
	01:00	4,60	3,24	1,36				1							1,37	1,34
	02:00	4,41	3,24	1,17				1							1,18	1,15
	03:00	4,36	3,28	1,09				1							1,09	1,11
	04:00	4,34	3,27	1,07				1							1,07	1,08
	05:00	4,48	3,26	1,22				1							1,22	1,22
	06:00	4,84	3,26	1,58				1							1,57	1,58
	07:00	5,03	3,29	1,74				1							1,74	1,74
	08:00	5,60	3,65	1,96				1							1,95	1,95
	09:00	5,89	3,83	2,06				1							2,06	2,06
	10:00	6,00	3,91	2,10				1							2,10	2,10
	11:00	5,95	3,87	2,08				1							2,09	2,08
	12:00	5,94	3,89	2,05				1							2,08	2,08
	13:00	5,80	3,87	1,93				1							2,02	2,02
	14:00	5,25	3,43	1,82				1							1,85	1,84
	15:00	4,93	3,27	1,66				1							1,67	1,67
	16:00	4,93	3,57	1,37				1							1,56	1,65
	17:00	5,47	4,47	1,00				1	1						1,65	1,64
	18:00	6,26	5,63	0,63				1	1						1,88	1,90
	19:00	7,30	6,53	0,77				1	1	1					2,20	2,18
	20:00	7,13	6,35	0,77				1	1	1					1,72	1,72
	21:00	6,54	5,85	0,69				1	1						2,28	2,17
	22:00	5,91	5,28	0,63				1	1						1,59	1,58
	23:00	5,44	4,94	0,50				1	1						1,36	1,42

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης