



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 8 Οκτώβριος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 8 Οκτώβριος 2023	00:00	4,86	4,45	0,40				1							1,80	1,60
	01:00	4,47	4,12	0,35				1							1,47	1,21
	02:00	4,30	4,12	0,19				1							1,04	1,05
	03:00	4,27	4,20	0,07				1							1,02	1,02
	04:00	4,18	4,11	0,06				1							0,92	0,91
	05:00	4,36	4,34	0,03				1							1,11	1,11
	06:00	4,68	4,68	0,00				1							1,39	1,40
	07:00	4,81	4,81	0,00				1	1						0,68	0,63
	08:00	4,98	4,98	0,00				1	1						0,62	0,63
	09:00	5,21	5,21	0,00				1	1						0,86	0,87
	10:00	5,37	5,37	0,00				1	1						1,02	1,02
	11:00	5,46	5,46	0,00				1	1						1,12	1,12
	12:00	5,36	5,31	0,05				1	1						1,02	1,02
	13:00	5,10	4,96	0,13				1	1						0,78	0,77
	14:00	4,54	4,31	0,23					1						0,53	0,57
	15:00	4,26	3,86	0,40					1						1,00	1,00
	16:00	4,40	4,11	0,29					1						1,14	1,15
	17:00	5,05	4,94	0,11					1	1					1,25	1,23
	18:00	5,60	5,50	0,10					1	1					1,23	1,25
	19:00	6,71	6,60	0,11					1	1	1				1,64	1,62
	20:00	6,70	6,58	0,12					1	1	1				1,29	1,29
	21:00	6,25	6,17	0,08					1	1	1				1,59	1,64
	22:00	5,71	5,65	0,07					1	1					1,39	1,38
	23:00	5,21	5,21	0,00					1	1					0,92	0,92

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης