

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Πέμπτη 5/10/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	05/10/23 0:00	11,30	9,29	2,01			1		1		3,95
	05/10/23 1:00	10,74	9,13	1,61			1		1		3,46
	05/10/23 2:00	10,43	8,58	1,85			1		1		3,15
	05/10/23 3:00	10,20	7,77	2,43			1		1		2,93
	05/10/23 4:00	10,10	7,89	2,21			1		1		2,83
	05/10/23 5:00	10,48	8,53	1,95			1		1		3,21
	05/10/23 6:00	11,47	9,61	1,85			1		1		4,01
	05/10/23 7:00	12,71	10,40	2,31			1		1		4,45
	05/10/23 8:00	13,51	11,63	1,89		1	1				4,73
	05/10/23 9:00	13,65	12,91	0,74		1	1				4,78
	05/10/23 10:00	13,04	12,31	0,73		1	1				4,56
	05/10/23 11:00	13,02	12,05	0,97		1	1				4,56
	05/10/23 12:00	13,07	12,08	0,99		1	1				4,57
	05/10/23 13:00	13,12	12,56	0,56		1	1				4,59
	05/10/23 14:00	12,63	12,20	0,42		1	1				4,38
	05/10/23 15:00	12,28	11,80	0,48		1	1				4,03
	05/10/23 16:00	12,22	11,51	0,71		1	1				3,97
	05/10/23 17:00	13,30	12,54	0,76		1	1		1		1,90
	05/10/23 18:00	14,89	14,22	0,68		1	1		1		3,49
	05/10/23 19:00	16,70	15,82	0,88		1	1		1		5,30
	05/10/23 20:00	16,58	15,82	0,76		1	1		1		5,18
	05/10/23 21:00	15,21	14,34	0,87		1	1		1		3,81
	05/10/23 22:00	13,63	12,84	0,79		1	1		1		2,23
05/10/23 23:00	12,12	11,71	0,41		1	1				3,87	

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται ότι αρχικά η μονάδα G13 και αργότερα η G11 δεν ήταν διαθέσιμη, λόγω εργασιών επισκευής των γερανογεφυρών του ΑΣΠ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.