

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Παρασκευή 6/10/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	06/10/23 0:00	11,02	10,54	0,47		1	1				2,77
	06/10/23 1:00	10,18	9,67	0,51		1	1				1,93
	06/10/23 2:00	9,81	9,54	0,27		1	1				1,56
	06/10/23 3:00	9,71	9,20	0,50			1		1		2,43
	06/10/23 4:00	9,75	8,79	0,96			1		1		2,48
	06/10/23 5:00	10,06	8,82	1,24			1		1		2,78
	06/10/23 6:00	11,05	9,60	1,45			1		1		3,77
	06/10/23 7:00	11,99	10,35	1,64			1		1		4,20
	06/10/23 8:00	13,43	10,90	2,53					1	1	4,14
	06/10/23 9:00	13,74	11,07	2,66					1	1	4,45
	06/10/23 10:00	13,46	11,00	2,46					1	1	4,17
	06/10/23 11:00	13,43	10,88	2,55					1	1	4,14
	06/10/23 12:00	13,44	10,80	2,64					1	1	4,15
	06/10/23 13:00	13,39	10,66	2,74					1	1	4,10
	06/10/23 14:00	12,76	9,77	2,99					1	1	3,47
	06/10/23 15:00	12,47	9,55	2,93					1	1	3,18
	06/10/23 16:00	12,56	9,76	2,80					1	1	3,27
	06/10/23 17:00	13,65	10,38	3,27					1	1	4,36
	06/10/23 18:00	15,12	10,98	4,14					1	1	5,29
	06/10/23 19:00	16,74	12,30	4,44					1	1	5,86
06/10/23 20:00	16,44	12,97	3,47					1	1	5,75	
06/10/23 21:00	15,39	11,31	4,07					1	1	5,39	
06/10/23 22:00	13,69	10,22	3,47					1	1	4,40	
06/10/23 23:00	12,56	10,17	2,39					1	1	3,27	

Παρατηρήσεις: \_\_\_\_\_

Σημειώνεται ότι η μονάδα G11 δεν ήταν διαθέσιμη, λόγω εργασιών επισκευής των γερανογεφυρών του ΑΣΠ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.