

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Σάββατο 7/10/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	07/10/23 0:00	11,44	9,28	2,16					1	1	2,15
	07/10/23 1:00	10,57	7,88	2,69						1	3,70
	07/10/23 2:00	10,14	7,18	2,95						1	3,55
	07/10/23 3:00	9,85	6,62	3,23						1	3,45
	07/10/23 4:00	9,65	6,59	3,06						1	3,38
	07/10/23 5:00	10,11	7,18	2,93						1	3,54
	07/10/23 6:00	11,10	8,66	2,43						1	3,88
	07/10/23 7:00	11,82	9,63	2,19					1	1	2,53
	07/10/23 8:00	12,98	10,05	2,93					1	1	3,69
	07/10/23 9:00	13,61	9,97	3,64					1	1	4,32
	07/10/23 10:00	13,44	10,13	3,30					1	1	4,15
	07/10/23 11:00	13,48	10,30	3,18					1	1	4,19
	07/10/23 12:00	13,61	10,48	3,13					1	1	4,32
	07/10/23 13:00	13,66	10,71	2,95					1	1	4,37
	07/10/23 14:00	12,93	10,03	2,90					1	1	3,64
	07/10/23 15:00	12,18	9,83	2,35					1	1	2,89
	07/10/23 16:00	12,56	9,81	2,74					1	1	3,27
	07/10/23 17:00	13,45	10,03	3,42					1	1	4,16
	07/10/23 18:00	14,75	11,44	3,31					1	1	5,16
07/10/23 19:00	16,38	12,54	3,84					1	1	5,73	
07/10/23 20:00	15,79	12,59	3,20					1	1	5,53	
07/10/23 21:00	14,84	11,67	3,18					1	1	5,20	
07/10/23 22:00	13,44	10,59	2,85					1	1	4,15	
07/10/23 23:00	12,41	10,03	2,38					1	1	3,12	

Παρατηρήσεις: \_\_\_\_\_

Σημειώνεται ότι η μονάδα G11 δεν ήταν διαθέσιμη, λόγω εργασιών επισκευής των γερανογεφυρών του ΑΣΠ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.