

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Κυριακή 8/10/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	08/10/23 0:00	11,29	8,42	2,87						1	3,95
	08/10/23 1:00	10,58	7,81	2,77						1	3,70
	08/10/23 2:00	10,09	7,34	2,75						1	3,53
	08/10/23 3:00	9,74	7,05	2,69						1	3,41
	08/10/23 4:00	9,53	7,01	2,52						1	3,33
	08/10/23 5:00	9,89	7,14	2,74						1	3,46
	08/10/23 6:00	10,51	7,43	3,09						1	3,68
	08/10/23 7:00	11,17	8,73	2,44						1	3,91
	08/10/23 8:00	12,10	9,92	2,17					1	1	2,81
	08/10/23 9:00	12,43	10,26	2,16					1	1	3,14
	08/10/23 10:00	12,37	10,73	1,64					1	1	3,08
	08/10/23 11:00	12,17	11,30	0,87					1	1	2,88
	08/10/23 12:00	12,03	11,11	0,93					1	1	2,74
	08/10/23 13:00	11,98	9,90	2,07					1	1	2,69
	08/10/23 14:00	11,36	9,30	2,07					1	1	2,07
	08/10/23 15:00	10,72	8,98	1,73			1		1		3,44
	08/10/23 16:00	11,02	9,31	1,71			1		1		3,74
	08/10/23 17:00	12,11	10,33	1,77					1	1	2,82
	08/10/23 18:00	13,39	11,04	2,35					1	1	4,10
	08/10/23 19:00	15,02	13,09	1,93					1	1	5,26
08/10/23 20:00	14,68	12,41	2,26					1	1	5,14	
08/10/23 21:00	13,82	11,44	2,38					1	1	4,53	
08/10/23 22:00	12,84	11,58	1,26					1	1	3,55	
08/10/23 23:00	11,92	10,72	1,20					1	1	2,63	

Παρατηρήσεις: \_\_\_\_\_

Σημειώνεται ότι η μονάδα G11 δεν ήταν διαθέσιμη, λόγω εργασιών επισκευής των γερανογεφυρών του ΑΣΠ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.