

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Παρασκευή, 6 Οκτώβριος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ							ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)					
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2			DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
6/10/23 0:00	98,20	79,85	18,35	0,00	1	1					1					0	1		1	1	1			35,88	29,47
6/10/23 1:00	92,34	75,04	17,30	0,00	1	1					1					0	1		1	1	1			34,48	27,62
6/10/23 2:00	88,82	68,36	20,46	0,00	1	1					1					0			1	1	1			37,83	26,60
6/10/23 3:00	86,85	63,50	23,35	0,00	1	1					1					0			1	1	1			40,55	26,04
6/10/23 4:00	86,46	61,05	25,41	0,00	1	1					1					0			1	1	1			40,63	25,91
6/10/23 5:00	89,68	63,65	26,03	0,00	1	1					1					0			1	1	1			41,23	26,85
6/10/23 6:00	97,80	70,54	27,26	0,00	1	1					1					0			1	1	1			45,00	29,27
6/10/23 7:00	108,86	80,80	27,54	0,52	1	1					1					0			1	1	1			46,54	32,63
6/10/23 8:00	121,99	90,55	26,61	4,83	1	1					1					0	1		1	1	1			46,40	36,57
6/10/23 9:00	132,68	99,32	23,59	9,77	1	1					1					0	1		1	1	1	1		44,41	39,73
6/10/23 10:00	136,69	103,83	20,19	12,68	1	1					1					0	1		1	1	1	1		42,04	40,92
6/10/23 11:00	136,78	103,37	19,05	14,36	1	1					1					0	1		1		1	1	1	45,51	40,94
6/10/23 12:00	141,12	104,78	19,49	16,85	1	1					1					0	1		1		1	1	1	44,61	42,19
6/10/23 13:00	143,01	105,65	20,02	17,33	1	1					1					0	1		1		1	1	1	43,31	42,89
6/10/23 14:00	141,07	106,32	18,20	16,55	1	1					1					0	1		1		1	1	1	42,80	42,25
6/10/23 15:00	135,91	101,22	19,74	14,94	1	1					1					0	1		1		1	1	1	41,18	40,70
6/10/23 16:00	133,40	103,90	17,65	11,85	1	1					1					0	1		1		1	1	1	40,52	39,91
6/10/23 17:00	134,06	109,76	17,81	6,49	1	1					1					0	1		1		1	1	1	40,16	40,15
6/10/23 18:00	136,54	116,82	18,99	0,73	1	1			1		1					0	1		1		1	1	1	40,83	40,87
6/10/23 19:00	141,98	125,24	16,74	0,00	1	1			1		1					0	1		1		1	1	1	42,54	42,55
6/10/23 20:00	137,89	118,95	18,94	0,00	1	1			1		1					0	1		1		1	1	1	41,84	41,29
6/10/23 21:00	127,15	109,47	17,68	0,00	1	1			1		1					0			1		1	1	1	38,13	38,07
6/10/23 22:00	114,63	99,26	15,36	0,00	1	1			1		1					0			1		1	1	1	34,55	34,28
6/10/23 23:00	105,22	92,36	12,85	0,00	1	1			1							0			1		1	1	1	31,53	31,46

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις