

| HΣ Ρόδου | | | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | | | | | | | | Κυριακή, 8 Οκτώβριος 2023 | | | |
|------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|-------------------------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|-------|-------|-------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------------|----------|---|---------------------------------|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | 14 | 14 | 10 | 10 | 18 | 18 | 18 | 17 | 21 | 18 | 26,5 | 1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | | | 17,1 | |
| | | | | | ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ | | | | | | | | | | ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ | | | | | | | | | | |
| Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | Φ/Β (MW) | ATM 1 | ATM 2 | DIESEL 1 | DIESEL 2 | DIESEL 3 | DIESEL 4 | DIESEL 5 | AEP 1 | AEP 2 | AEP 3 | AEP 4 | H/Z ENOIK | DIESEL 1 | DIESEL 2 | DIESEL 3 | DIESEL 4 | DIESEL 5 | DIESEL 6 | DIESEL 7 | Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW) | Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW) |
| 8/10/23 0:00 | 98,88 | 91,28 | 7,60 | 0,00 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | 0 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28,22 | 28,05 |
| 8/10/23 1:00 | 93,32 | 86,76 | 6,56 | 0,00 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | 0 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 26,84 | 26,94 |
| 8/10/23 2:00 | 89,87 | 85,06 | 4,81 | 0,00 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | 0 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 26,34 | 26,32 |
| 8/10/23 3:00 | 87,37 | 83,52 | 3,85 | 0,00 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | 0 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 23,55 | 23,45 |
| 8/10/23 4:00 | 86,25 | 83,66 | 2,60 | 0,00 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | 0 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 22,31 | 22,27 |
| 8/10/23 5:00 | 88,87 | 85,44 | 3,44 | 0,00 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | 0 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 24,53 | 24,72 |
| 8/10/23 6:00 | 95,25 | 91,72 | 3,53 | 0,00 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | 0 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26,47 | 26,30 |
| 8/10/23 7:00 | 101,91 | 97,78 | 3,95 | 0,17 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | 0 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29,86 | 29,70 |
| 8/10/23 8:00 | 111,90 | 104,12 | 3,89 | 3,89 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | 0 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24,55 | 23,39 |
| 8/10/23 9:00 | 122,51 | 106,43 | 5,71 | 10,37 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | 0 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27,45 | 27,55 |
| 8/10/23 10:00 | 129,46 | 107,60 | 7,99 | 13,87 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | 0 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30,88 | 30,86 |
| 8/10/23 11:00 | 130,01 | 106,53 | 7,68 | 15,80 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | 0 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29,71 | 29,69 |
| 8/10/23 12:00 | 132,27 | 108,96 | 6,62 | 16,69 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | 0 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30,65 | 30,71 |
| 8/10/23 13:00 | 133,68 | 108,75 | 8,21 | 16,73 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | 0 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32,02 | 31,90 |
| 8/10/23 14:00 | 133,18 | 106,04 | 11,35 | 15,79 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | 0 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32,11 | 32,12 |
| 8/10/23 15:00 | 128,63 | 102,68 | 12,02 | 13,93 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | 0 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29,33 | 29,23 |
| 8/10/23 16:00 | 127,10 | 102,50 | 13,73 | 10,87 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | 0 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31,36 | 31,05 |
| 8/10/23 17:00 | 128,15 | 104,29 | 18,17 | 5,69 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | 0 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38,53 | 36,86 |
| 8/10/23 18:00 | 130,56 | 112,91 | 17,00 | 0,64 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | 0 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39,06 | 38,98 |
| 8/10/23 19:00 | 136,48 | 117,93 | 18,55 | 0,00 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | 0 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40,85 | 40,91 |
| 8/10/23 20:00 | 133,48 | 116,28 | 17,20 | 0,00 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | 0 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39,87 | 39,86 |
| 8/10/23 21:00 | 125,40 | 110,91 | 14,50 | 0,00 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | 0 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33,58 | 33,30 |
| 8/10/23 22:00 | 114,47 | 97,38 | 17,09 | 0,00 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | 0 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 32,24 | 26,34 |
| 8/10/23 23:00 | 105,20 | 86,16 | 19,05 | 0,00 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | 0 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 35,77 | 27,35 |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις