



ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη 5/10/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,56	1,70	0,35	0,50	1									0,89	0,89
	01:00	2,34	2,03	0,28	0,03	1									0,82	0,82
	02:00	2,17	1,92	0,24	0,00	1									0,76	0,76
	03:00	2,10	1,87	0,22	0,01	1									0,73	0,73
	04:00	2,08	1,84	0,24	0,00	1							1		0,62	0,62
	05:00	2,11	1,86	0,25	0,00	1									0,74	0,74
	06:00	2,22	1,98	0,24	0,00	1									0,77	0,77
	07:00	2,49	2,29	0,20	0,00	1					1				0,86	0,86
	08:00	2,75	2,22	0,09	0,43	1					1				0,89	0,89
	09:00	2,84	2,15	0,09	0,60	1					1				0,89	0,88
	10:00	2,92	2,17	0,15	0,60	1					1				0,94	0,94
	11:00	3,08	2,36	0,12	0,60	1					1				0,98	0,98
	12:00	3,14	2,40	0,15	0,60	1					1				0,99	0,99
	13:00	3,02	2,30	0,12	0,60	1					1				0,98	0,98
	14:00	2,90	1,96	0,15	0,80	1									0,93	0,93
	15:00	2,79	1,87	0,12	0,80	1									0,97	0,96
	16:00	2,73	1,67	0,26	0,80	1									0,94	0,94
	17:00	2,83	1,81	0,41	0,60	1									0,97	0,97
	18:00	3,15	1,96	0,59	0,60	1									0,99	0,99
	19:00	3,59	2,37	0,63	0,60	1					1				0,99	0,99
20:00	3,59	2,48	0,51	0,60	1					1				0,99	0,99	
21:00	3,23	2,34	0,29	0,60	1					1				0,99	0,99	
22:00	3,02	2,05	0,37	0,60	1					1				0,98	0,98	
23:00	2,74	2,49	0,17	0,08	1					1				0,95	0,95	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης