



ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή 6/10/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,49	2,30	0,15	0,04	1				1					0,87	0,86
	01:00	2,33	2,20	0,13	0,00	1				1					0,81	0,81
	02:00	2,17	2,02	0,15	0,00	1				1					0,75	0,75
	03:00	2,14	1,85	0,29	0,00	1									0,74	0,74
	04:00	2,09	1,91	0,18	0,00	1									0,73	0,73
	05:00	2,09	1,97	0,12	0,00	1									0,73	0,73
	06:00	2,22	1,98	0,24	0,00	1									0,77	0,77
	07:00	2,36	2,12	0,24	0,00	1									0,82	0,82
	08:00	2,62	1,98	0,20	0,44	1					1				0,81	0,80
	09:00	2,89	2,12	0,27	0,50	1					1				0,96	0,96
	10:00	2,96	2,16	0,30	0,50	1					1				0,98	0,98
	11:00	3,10	2,21	0,39	0,50	1					1				0,98	0,98
	12:00	3,12	2,02	0,31	0,79	1					1				0,98	0,98
	13:00	3,19	2,11	0,28	0,80	1					1				0,98	0,98
	14:00	3,14	2,03	0,31	0,80	1					1				0,95	0,95
	15:00	2,90	1,99	0,31	0,60	1					1				0,96	0,97
	16:00	2,83	1,94	0,39	0,50	1							1		0,97	0,97
	17:00	2,95	2,02	0,43	0,50	1							1		0,97	0,98
	18:00	3,17	2,03	0,64	0,50	1							1		0,99	0,99
	19:00	3,56	2,36	0,70	0,51	1							1		0,99	0,99
	20:00	3,49	2,81	0,65	0,02	1					1		1		0,99	0,99
	21:00	3,24	2,54	0,70	0,00	1							1		0,98	0,98
	22:00	2,97	2,24	0,72	0,00	1							1		0,97	0,97
	23:00	2,72	2,04	0,68	0,00	1									0,94	0,93

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης