



ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο 7/10/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,56	1,93	0,63	0,00	1									0,86	0,87
	01:00	2,33	1,72	0,61	0,00	1									0,79	0,80
	02:00	2,20	1,56	0,64	0,00	1									0,76	0,76
	03:00	2,14	1,42	0,72	0,00	1									0,73	0,73
	04:00	2,06	1,44	0,62	0,01	1									0,72	0,72
	05:00	2,11	1,48	0,63	0,01	1									0,73	0,73
	06:00	2,17	1,67	0,50	0,00	1									0,76	0,76
	07:00	2,27	1,78	0,50	0,00	1									0,79	0,79
	08:00	2,65	2,11	0,54	0,00	1					1				0,92	0,92
	09:00	2,87	2,34	0,53	0,00	1					1				0,97	0,97
	10:00	3,16	2,69	0,47	0,01	1							1		0,98	0,98
	11:00	3,05	2,59	0,47	0,00	1							1		0,96	0,96
	12:00	3,17	2,73	0,44	0,00	1							1		0,98	0,98
	13:00	3,08	2,50	0,58	0,01	1							1		0,97	0,97
	14:00	3,07	2,39	0,68	0,00	1					1		1		0,95	0,95
	15:00	3,01	2,29	0,72	0,01	1					1				0,96	0,96
	16:00	2,85	2,22	0,61	0,01	1					1				0,96	0,97
	17:00	3,00	2,34	0,65	0,01	1					1				0,98	0,97
	18:00	3,13	2,49	0,63	0,00	1					1				0,98	0,98
	19:00	3,59	2,89	0,70	0,00	1					1		1		0,99	0,99
	20:00	3,62	2,99	0,62	0,01	1							1		0,99	0,99
	21:00	3,30	2,65	0,65	0,00	1							1		0,98	0,98
	22:00	3,14	2,46	0,67	0,00	1							1		0,98	0,98
	23:00	2,90	2,25	0,66	0,00	1							1		0,97	0,97

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης