



ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή 8/10/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,64	1,96	0,67	0,00	1									0,93	0,93
	01:00	2,42	1,76	0,65	0,00	1									0,85	0,84
	02:00	2,24	1,61	0,62	0,00	1									0,78	0,78
	03:00	2,23	1,65	0,58	0,00	1									0,78	0,78
	04:00	2,19	1,66	0,53	0,00	1									0,77	0,77
	05:00	2,17	1,63	0,54	0,00	1									0,76	0,76
	06:00	2,21	1,69	0,52	0,00	1									0,77	0,77
	07:00	2,31	1,86	0,45	0,00	1									0,80	0,80
	08:00	2,60	2,19	0,40	0,00	1					1				0,90	0,90
	09:00	2,72	2,38	0,34	0,00	1					1				0,95	0,94
	10:00	2,89	2,53	0,36	0,00	1							1		0,98	0,98
	11:00	2,97	2,64	0,33	0,00	1							1		0,98	0,98
	12:00	2,98	2,67	0,30	0,00	1							1		0,98	0,98
	13:00	2,99	2,50	0,49	0,00	1							1		0,97	0,97
	14:00	2,94	2,25	0,68	0,01	1							1		0,98	0,97
	15:00	2,79	1,99	0,79	0,01	1					1				0,96	0,95
	16:00	2,65	1,90	0,74	0,01	1					1				0,93	0,92
	17:00	2,75	2,08	0,66	0,00	1					1				0,96	0,96
	18:00	2,89	2,03	0,86	0,00	1					1				0,97	0,97
	19:00	3,23	2,32	0,91	0,00	1							1		0,98	0,98
	20:00	3,21	2,36	0,85	0,00	1							1		0,98	0,98
	21:00	3,04	2,16	0,87	0,00	1							1		0,98	0,98
	22:00	2,85	1,97	0,88	0,00	1							1		0,94	0,94
	23:00	2,72	1,90	0,82	0,00	1									0,93	0,92

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης