

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τετάρτη, 11 Οκτώβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
11/10/23 0:00	101,00	84,19	16,81	0,00	1	1					1					1		1	1	1			
11/10/23 1:00	98,00	81,81	16,19	0,00	1	1					1					1		1	1	1			
11/10/23 2:00	95,00	78,97	16,03	0,00	1	1					1					1		1	1				
11/10/23 3:00	88,00	71,79	16,21	0,00	1	1					1					1		1	1				
11/10/23 4:00	85,00	68,53	16,47	0,00	1	1					1					1		1	1				
11/10/23 5:00	89,00	73,21	15,79	0,00	1	1					1					1		1	1				
11/10/23 6:00	90,00	76,26	13,74	0,00	1	1					1					1		1	1				
11/10/23 7:00	92,00	79,44	11,54	1,02	1	1					1					1		1	1				
11/10/23 8:00	97,00	82,50	9,45	5,06	1	1			1		1					1		1	1				
11/10/23 9:00	108,00	91,18	7,12	9,70	1	1			1		1					1		1	1				
11/10/23 10:00	116,00	98,74	5,03	12,23	1	1			1		1					1		1	1	1			
11/10/23 11:00	125,00	107,57	3,87	13,56	1	1			1		1					1		1	1	1			
11/10/23 12:00	133,00	115,32	3,70	13,98	1	1			1		1,98					1		1	1	1	1	1	
11/10/23 13:00	140,00	122,32	4,19	13,49	1	1			1		1					1		1	1	1	1	1	
11/10/23 14:00	138,00	120,75	5,03	12,23	1	1			1		1					1		1	1	1	1	1	
11/10/23 15:00	133,00	116,82	5,74	10,43	1	1			1		1					1		1	1	1	1	1	
11/10/23 16:00	131,00	117,05	6,37	7,59	1	1			1		1					1		1	1	1	1	1	
11/10/23 17:00	130,00	119,99	6,85	3,16	1	1			1		1,16					1		1	1	1	1	1	
11/10/23 18:00	133,00	125,76	6,92	0,32	1	1			1		1					1		1	1	1	1	1	
11/10/23 19:00	132,00	125,52	6,48	0,00	1	1			1		1					1		1	1	1	1	1	
11/10/23 20:00	131,00	125,19	5,81	0,00	1	1			1		1					1		1	1	1	1	1	
11/10/23 21:00	132,00	127,09	4,91	0,00	1	1			1		1					1		1	1	1	1	1	
11/10/23 22:00	123,00	119,32	3,68	0,00	1	1			1		1					1		1	1	1	1	1	
11/10/23 23:00	115,00	112,27	2,73	0,00	1	1					1					1		1	1	1	1	1	

Μη διαθέσιμτητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθέσιμτητα μονάδας λόγω βλάβης