

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 9/10/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	09/10/23 0:00	4,04	3,21	0,83	1						0,95	0,95
	09/10/23 1:00	3,88	2,98	0,90	1						0,95	0,95
	09/10/23 2:00	3,80	2,96	0,84	1						0,95	0,95
	09/10/23 3:00	3,72	2,86	0,86	1						0,95	0,95
	09/10/23 4:00	3,68	2,77	0,92	1						0,95	0,95
	09/10/23 5:00	3,81	2,88	0,93	1						0,95	0,95
	09/10/23 6:00	4,07	3,19	0,89	1						0,95	0,95
	09/10/23 7:00	4,39	3,52	0,87	1						0,95	0,95
	09/10/23 8:00	4,59	3,71	0,88	1					1	0,95	0,95
	09/10/23 9:00	4,63	3,69	0,94	1					1	0,95	0,95
	09/10/23 10:00	4,47	3,55	0,92	1						0,95	0,95
	09/10/23 11:00	4,34	3,41	0,93	1						0,95	0,95
	09/10/23 12:00	4,40	3,48	0,92	1						0,95	0,95
	09/10/23 13:00	4,46	3,59	0,87	1						0,95	0,95
	09/10/23 14:00	4,40	3,55	0,85	1						0,95	0,95
	09/10/23 15:00	4,31	3,39	0,92	1						0,95	0,95
	09/10/23 16:00	4,33	3,40	0,93	1						0,95	0,95
	09/10/23 17:00	4,62	3,69	0,94	1						0,95	0,95
	09/10/23 18:00	5,16	4,27	0,90	1					1	0,95	0,95
	09/10/23 19:00	5,64	4,71	0,93	1					1	0,95	0,95
	09/10/23 20:00	5,50	4,66	0,84	1					1	0,95	0,95
	09/10/23 21:00	5,20	4,39	0,81	1					1	0,95	0,95
	09/10/23 22:00	4,84	4,06	0,77	1	1					0,82	0,60
	09/10/23 23:00	4,36	3,48	0,88	1						0,90	0,76

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα εκ των HZ βρίσκεται σε συντήρηση. Σημειώνεται πως η ένταξη της G2 από τις 22:00 έως τις 23:15 οφείλεται στη διαδικασία πλήσης των υπερπληρωτών της μονάδας G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.