

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Δευτέρα 9/10/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	09/10/23 0:00	11,07	10,13	0,95					1	1	1,78
	09/10/23 1:00	10,35	8,07	2,27						1	3,62
	09/10/23 2:00	9,84	6,92	2,92						1	3,44
	09/10/23 3:00	9,71	6,55	3,15						1	3,40
	09/10/23 4:00	9,64	6,60	3,04						1	3,37
	09/10/23 5:00	9,83	6,64	3,19						1	3,44
	09/10/23 6:00	10,59	7,68	2,91						1	3,71
	09/10/23 7:00	11,60	8,99	2,62						1	4,06
	09/10/23 8:00	12,42	9,85	2,57					1	1	3,13
	09/10/23 9:00	12,92	10,02	2,90					1	1	3,63
	09/10/23 10:00	12,49	10,07	2,41				1		1	3,20
	09/10/23 11:00	12,52	10,39	2,13				1		1	3,23
	09/10/23 12:00	12,89	10,73	2,16				1		1	3,60
	09/10/23 13:00	12,96	10,46	2,50				1		1	3,67
	09/10/23 14:00	12,63	9,43	3,20				1		1	3,34
	09/10/23 15:00	11,87	8,41	3,46			1	1			4,16
	09/10/23 16:00	11,83	7,92	3,91			1	1			4,14
	09/10/23 17:00	12,72	8,40	4,32			1	1			4,45
	09/10/23 18:00	14,39	9,54	4,86			1	1			5,04
	09/10/23 19:00	16,32	10,34	5,98			1	1			5,71
09/10/23 20:00	15,59	10,30	5,29			1	1			5,46	
09/10/23 21:00	14,26	9,47	4,78			1	1			4,99	
09/10/23 22:00	12,75	8,49	4,26			1	1			4,46	
09/10/23 23:00	11,57	7,76	3,80							1	4,05

Παρατηρήσεις: \_\_\_\_\_

Σημειώνεται ότι αρχικά η μονάδα G11 και έπειτα η G12 δεν ήταν διαθέσιμη, λόγω εργασιών επισκευής των γερανογεφυρών του ΑΣΠ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.