

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Δευτέρα, 9 Οκτώβριος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
9/10/23 0:00	97,04	79,90	17,14	0,00	1	1			1							0			1		1	1	1	33,06	26,55
9/10/23 1:00	91,74	73,01	18,73	0,00	1	1			1							0			1		1	1	1	35,18	27,42
9/10/23 2:00	88,14	72,87	15,27	0,00	1	1			1							0			1		1	1	1	31,24	26,33
9/10/23 3:00	85,60	69,10	16,50	0,00	1	1			1							0			1		1		1	31,54	25,57
9/10/23 4:00	85,64	67,38	18,26	0,00	1	1			1							0			1		1		1	34,78	25,64
9/10/23 5:00	89,78	67,41	22,37	0,00	1	1			1							0			1		1		1	36,48	26,87
9/10/23 6:00	98,01	75,29	22,72	0,00	1	1			1							0	1		1		1	1	1	40,25	29,31
9/10/23 7:00	108,71	86,68	21,57	0,46	1	1			1							0			1		1	1	1	40,37	32,33
9/10/23 8:00	119,94	97,12	17,26	5,56	1	1			1		1					0				1	1	1	1	36,63	35,36
9/10/23 9:00	130,68	103,77	15,71	11,20	1	1			1		1					0				1	1	1	1	39,05	39,07
9/10/23 10:00	136,10	106,72	14,90	14,48	1	1			1		1					0				1	1	1	1	40,70	40,74
9/10/23 11:00	137,82	111,81	9,64	16,37	1	1			1		1					0			1	1	1	1	1	38,65	38,48
9/10/23 12:00	141,68	113,76	10,66	17,27	1	1			1		1					0			1	1	1	1	1	39,49	39,58
9/10/23 13:00	143,34	114,54	11,55	17,25	1	1			1		1					0			1	1	1	1	1	41,01	41,01
9/10/23 14:00	141,57	111,24	14,13	16,20	1	1			1		1					0			1	1	1	1	1	40,50	40,53
9/10/23 15:00	135,74	106,32	14,69	14,73	1	1			1		1					0			1	1	1	1	1	36,17	36,06
9/10/23 16:00	133,80	107,89	14,20	11,71	1	1			1		1					0			1	1	1	1	1	36,82	36,81
9/10/23 17:00	134,55	109,17	18,91	6,47	1	1			1		1					0			1	1	1	1	1	40,92	39,47
9/10/23 18:00	136,46	116,44	19,30	0,72	1	1			1		1					0			1	1	1	1	1	41,22	40,77
9/10/23 19:00	142,73	124,46	18,27	0,00	1	1			1		1					0	1		1	1	1	1	1	42,72	42,74
9/10/23 20:00	137,65	120,48	17,16	0,00	1	1			1		1					0	1		1	1	1	1	1	41,29	41,21
9/10/23 21:00	128,75	105,52	23,23	0,00	1	1			1		1					0	1		1	1	1		1	38,99	38,59
9/10/23 22:00	116,35	91,13	25,22	0,00	1	1			1		1					0	1		1		1		1	41,09	34,86
9/10/23 23:00	106,45	82,21	24,24	0,00	1	1					1					0	1		1		1		1	44,26	31,89

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις