

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα 9/10/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,53	1,76	0,77	0,00	1									0,86	0,87
	01:00	2,37	1,71	0,66	0,00	1									0,83	0,83
	02:00	2,20	1,55	0,65	0,00	1									0,75	0,75
	03:00	2,18	1,69	0,48	0,00	1							1		0,50	0,70
	04:00	2,13	1,57	0,56	0,01	1									0,74	0,74
	05:00	2,11	1,59	0,52	0,01	1									0,74	0,73
	06:00	2,19	1,63	0,55	0,01	1								1	0,75	0,76
	07:00	2,33	1,78	0,55	0,00	1									0,80	0,80
	08:00	2,54	2,05	0,49	0,00	1									0,89	0,89
	09:00	2,68	2,23	0,43	0,01	1					1				0,91	0,91
	10:00	2,79	2,41	0,38	0,00	1					1				0,96	0,96
	11:00	2,92	2,54	0,38	0,00	1					1				0,97	0,97
	12:00	2,98	2,68	0,30	0,00	1								1	0,98	0,98
	13:00	3,04	2,71	0,33	0,00	1								1	0,98	0,98
	14:00	3,02	2,51	0,50	0,00	1								1	0,97	0,96
	15:00	2,91	2,20	0,71	0,00	1					1				0,98	0,98
	16:00	2,82	2,04	0,78	0,00	1					1				0,97	0,98
	17:00	2,90	2,09	0,81	0,01	1					1				0,98	0,98
	18:00	3,14	2,36	0,78	0,01	1					1				0,99	0,99
	19:00	3,59	2,71	0,87	0,01	1					1			1	0,99	0,99
20:00	3,64	2,74	0,89	0,00	1					1			1	0,99	0,99	
21:00	3,33	2,48	0,83	0,02	1								1	0,98	0,98	
22:00	3,08	2,26	0,81	0,01	1								1	0,98	0,98	
23:00	2,78	1,90	0,88	0,00	1									0,94	0,93	

Παρατηρήσεις

Τις ώρες 03:00-04:00 έγινε πλήση της μονάδας G1

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης