

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη 10/10/2023					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Τρίτη	10/10/23 0:00	4,03	3,09	0,93	1						0,95	0,95	
	10/10/23 1:00	3,84	2,90	0,94	1						0,95	0,95	
	10/10/23 2:00	3,67	2,78	0,89	1						0,90	0,95	
	10/10/23 3:00	3,62	2,69	0,93	1						0,95	0,95	
	10/10/23 4:00	3,60	2,67	0,94	1						0,95	0,95	
	10/10/23 5:00	3,70	2,77	0,94	1						0,95	0,95	
	10/10/23 6:00	3,97	3,03	0,94	1						0,95	0,95	
	10/10/23 7:00	4,43	3,50	0,94	1						0,95	0,95	
	10/10/23 8:00	4,51	3,57	0,94	1						0,95	0,95	
	10/10/23 9:00	4,58	3,64	0,94	1						0,95	0,95	
	10/10/23 10:00	4,45	3,51	0,94	1						0,95	0,95	
	10/10/23 11:00	4,43	3,51	0,93	1						0,95	0,95	
	10/10/23 12:00	4,43	3,49	0,94	1						0,95	0,95	
	10/10/23 13:00	4,34	3,40	0,94	1						0,95	0,95	
	10/10/23 14:00	4,13	3,19	0,94	1						0,95	0,95	
	10/10/23 15:00	4,08	3,14	0,94	1						0,95	0,95	
	10/10/23 16:00	4,09	3,16	0,94	1						0,95	0,95	
	10/10/23 17:00	4,50	3,56	0,94	1						0,95	0,95	
	10/10/23 18:00	4,93	4,00	0,94	1						0,95	0,95	
	10/10/23 19:00	5,49	4,55	0,94	1						1	0,95	0,95
	10/10/23 20:00	5,25	4,32	0,94	1						1	0,95	0,95
	10/10/23 21:00	4,96	4,03	0,94	1						1	0,95	0,95
	10/10/23 22:00	4,50	3,56	0,94	1							0,95	0,95
	10/10/23 23:00	4,10	3,16	0,94	1							0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα εκ των HZ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.