

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τρίτη 10/10/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	10/10/23 0:00	20,05	18,78	1,27		1		1	1						6,81	6,74
	10/10/23 1:00	18,92	17,73	1,19		1		1	1						5,59	5,59
	10/10/23 2:00	18,02	16,80	1,22		1		1	1						4,71	4,69
	10/10/23 3:00	17,81	16,32	1,49		1		1	1						4,48	4,49
	10/10/23 4:00	17,84	15,70	2,14		1		1	1						4,50	4,49
	10/10/23 5:00	18,60	16,58	2,02		1		1	1						5,23	5,25
	10/10/23 6:00	20,28	18,37	1,91		1		1	1						6,86	6,90
	10/10/23 7:00	22,56	20,92	1,64		1		1	1					1	8,81	8,82
	10/10/23 8:00	23,77	22,21	1,56		1		1	1					2	9,37	9,21
	10/10/23 9:00	24,50	22,29	2,21				1	1	1					5,61	7,12
	10/10/23 10:00	24,46	21,78	2,68				1	1	1					8,85	10,86
	10/10/23 11:00	24,59	21,86	2,74				1	1	1					9,39	11,29
	10/10/23 12:00	25,23	23,19	2,03				1	1	1					9,66	11,40
	10/10/23 13:00	24,91	22,19	2,71				1	1	1					9,82	9,79
	10/10/23 14:00	23,26	21,52	1,73				1	1	1					8,24	8,18
	10/10/23 15:00	21,33	19,42	1,90				1	1	1					6,15	6,17
	10/10/23 16:00	21,87	18,90	2,98				1	1	1					6,69	6,73
	10/10/23 17:00	24,30	21,33	2,97				1	1	1					8,97	9,02
	10/10/23 18:00	27,79	24,63	3,15		1		1	1	1					10,77	10,79
	10/10/23 19:00	31,75	27,46	4,29		1		1	1	1				1	12,64	12,68
10/10/23 20:00	31,66	28,29	3,36		1		1	1	1				2	12,70	12,67	
10/10/23 21:00	28,74	24,35	4,39		1		1	1	1					11,30	11,25	
10/10/23 22:00	25,46	18,10	7,36				1	1	1					9,44	9,48	
10/10/23 23:00	22,40	15,85	6,55				1	1	1					8,18	8,25	

Παρατηρήσεις:

Το ΑΠ Καστρί ήταν εκτός επικοινωνίας το διάστημα 08:00 με 12:30.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.