



| ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Τρίτη, 10 Οκτώβριος 2023 | | | | |
|--------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|---|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 6,514 | 6,514 | 0,850 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | | |
| Η μ ε ρ α | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | H/Z | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| Τρίτη, 10 Οκτώβριος 2023 | 00:00 | 4,65 | 4,53 | 0,12 | | | | 1 | | | | | | | 1,36 | 1,40 |
| | 01:00 | 4,35 | 4,30 | 0,05 | | | | 1 | | | | | | | 1,14 | 1,10 |
| | 02:00 | 4,21 | 4,21 | 0,00 | | | | 1 | | | | | | | 1,00 | 0,95 |
| | 03:00 | 4,14 | 4,14 | 0,00 | | | | 1 | | | | | | | 0,89 | 0,89 |
| | 04:00 | 4,14 | 4,14 | 0,00 | | | | 1 | | | | | | | 0,87 | 0,87 |
| | 05:00 | 4,33 | 4,33 | 0,00 | | | | 1 | | | | | | | 1,06 | 1,07 |
| | 06:00 | 4,83 | 4,83 | 0,00 | | | | 1 | | | | | | | 1,53 | 1,56 |
| | 07:00 | 5,37 | 5,37 | 0,00 | 1 | | | 1 | | | | | | | 1,40 | 1,38 |
| | 08:00 | 5,78 | 5,78 | 0,00 | 1 | | | 1 | | | | | | | 1,42 | 1,43 |
| | 09:00 | 6,06 | 6,06 | 0,00 | 1 | | | 1 | | | | | | | 1,71 | 1,71 |
| | 10:00 | 6,08 | 6,08 | 0,00 | 1 | | | 1 | | | | | | | 1,74 | 1,74 |
| | 11:00 | 6,05 | 6,03 | 0,02 | 1 | | | 1 | | | | | | | 1,69 | 1,71 |
| | 12:00 | 6,08 | 6,06 | 0,02 | 1 | | | 1 | | | | | | | 1,62 | 1,62 |
| | 13:00 | 5,75 | 5,73 | 0,02 | 1 | | | 1 | | | | | | | 1,39 | 1,41 |
| | 14:00 | 5,58 | 5,52 | 0,06 | 1 | | | 1 | | | | | | | 1,27 | 1,22 |
| | 15:00 | 4,93 | 4,92 | 0,01 | 1 | | | 1 | | | | | | | 0,68 | 0,58 |
| | 16:00 | 5,22 | 5,22 | 0,00 | 1 | | | 1 | | | | | | | 0,86 | 0,88 |
| | 17:00 | 5,61 | 5,59 | 0,02 | 1 | | | 1 | | | | | | | 1,18 | 1,27 |
| | 18:00 | 6,36 | 6,29 | 0,07 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 1,60 | 1,61 |
| | 19:00 | 7,30 | 7,04 | 0,25 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 1,63 | 1,89 |
| | 20:00 | 7,44 | 7,08 | 0,36 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 1,95 | 2,02 |
| | 21:00 | 6,72 | 6,06 | 0,66 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 1,45 | 1,31 |
| | 22:00 | 5,93 | 5,22 | 0,71 | | 1 | | 1 | | | | | | | 1,39 | 1,40 |
| | 23:00 | 5,27 | 4,87 | 0,40 | | 1 | | 1 | | | | | | | 1,33 | 1,09 |

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης