

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Τρίτη 10/10/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	10/10/23 0:00	10,54	6,88	3,67						1	3,69
	10/10/23 1:00	9,88	6,46	3,42						1	3,46
	10/10/23 2:00	9,66	6,46	3,20						1	3,38
	10/10/23 3:00	9,46	6,27	3,19						1	3,31
	10/10/23 4:00	9,46	6,30	3,16						1	3,31
	10/10/23 5:00	9,77	6,80	2,97						1	3,42
	10/10/23 6:00	10,72	7,25	3,47						1	3,75
	10/10/23 7:00	11,68	7,86	3,82						1	4,09
	10/10/23 8:00	12,56	9,60	2,96				1		1	3,27
	10/10/23 9:00	12,17	8,42	3,75			1	1			4,26
	10/10/23 10:00	11,87	8,12	3,75			1	1			4,16
	10/10/23 11:00	11,66	7,95	3,71			1	1			4,08
	10/10/23 12:00	11,70	7,68	4,02			1	1			4,10
	10/10/23 13:00	11,75	7,84	3,91			1	1			4,11
	10/10/23 14:00	11,28	7,68	3,60			1	1			3,95
	10/10/23 15:00	10,86	7,53	3,34			1	1			3,59
	10/10/23 16:00	10,81	7,58	3,23			1	1			3,53
	10/10/23 17:00	12,01	8,13	3,88			1	1			4,20
	10/10/23 18:00	13,74	9,19	4,55			1	1			4,81
	10/10/23 19:00	15,52	10,44	5,08			1	1			5,43
10/10/23 20:00	15,35	10,30	5,05			1	1			5,37	
10/10/23 21:00	14,16	9,47	4,69			1	1			4,95	
10/10/23 22:00	12,62	8,29	4,33			1	1			4,42	
10/10/23 23:00	11,55	7,71	3,85							1	4,04

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται ότι η G12 δεν ήταν διαθέσιμη, λόγω εργασιών επισκευής των γερανογεφυρών του ΑΣΠ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.