

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας							Τρίτη 10/10/2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τ ρ ι τ η	00:00	1,77	1,53	0,25				1		1						0,62	0,62
	01:00	1,71	1,56	0,16				1		1						0,59	0,59
	02:00	1,65	1,52	0,13				1		1						0,53	0,53
	03:00	1,63	1,52	0,10				1		1						0,50	0,50
	04:00	1,67	1,41	0,25				1		1						0,55	0,55
	05:00	1,57	1,46	0,11				1		1						0,45	0,45
	06:00	1,67	1,56	0,11				1		1						0,53	0,53
	07:00	1,90	1,65	0,25				1		1						0,66	0,66
	08:00	1,94	1,81	0,13				1		1						0,68	0,68
	09:00	2,04	2,00	0,04				1		1					1	0,56	0,55
	10:00	2,00	1,98	0,02				1		1					1	0,33	0,33
	11:00	2,06	2,04	0,02				1		1					1	0,39	0,38
	12:00	2,12	2,11	0,01				1		1					1	0,43	0,43
	13:00	2,08	2,08	0,00				1		1					1	0,32	0,33
	14:00	2,03	2,02	0,00				1					1		1	0,34	0,35
	15:00	2,01	1,97	0,04				1					1		1	0,33	0,33
	16:00	1,93	1,88	0,05				1					1		1	0,26	0,26
	17:00	2,05	2,00	0,05				1					1		1	0,39	0,38
	18:00	2,15	2,06	0,10				1					1		1	0,49	0,48
	19:00	2,44	2,32	0,11				1					1		1	0,76	0,75
	20:00	2,47	2,43	0,05				1					1		1	0,78	0,78
	21:00	2,31	2,27	0,04				1					1		1	0,63	0,62
	22:00	2,13	2,13	0,00				1					1		1	0,45	0,44
	23:00	1,91	1,88	0,03				1					1		1	0,24	0,23

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης