

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη 10/10/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,54	1,72	0,79	0,03	1									0,88	0,87
	01:00	2,32	1,54	0,74	0,04	1									0,79	0,79
	02:00	2,21	1,51	0,67	0,03	1									0,70	0,83
	03:00	2,13	1,45	0,68	0,01	1									0,68	0,83
	04:00	2,12	1,45	0,65	0,02	1									0,68	0,82
	05:00	2,14	1,45	0,65	0,04	1									0,68	0,82
	06:00	2,25	1,61	0,61	0,03	1									0,68	0,83
	07:00	2,43	1,71	0,68	0,04	1									0,69	0,90
	08:00	2,63	1,93	0,68	0,01	1									0,69	0,94
	09:00	2,84	2,25	0,59	0,00	1				1					0,75	0,98
	10:00	2,96	2,41	0,55	0,00	1				1					0,98	0,98
	11:00	2,98	2,39	0,59	0,00	1				1					0,97	0,97
	12:00	3,01	2,44	0,57	0,00	1				1					0,98	0,98
	13:00	3,02	2,41	0,61	0,00	1				1					0,96	0,96
	14:00	2,87	2,13	0,74	0,00	1				1					0,94	0,94
	15:00	2,84	2,00	0,83	0,01	1				1					0,93	0,94
	16:00	2,70	1,83	0,85	0,01	1				1					0,87	0,87
	17:00	2,83	1,95	0,88	0,00	1				1					0,92	0,94
	18:00	3,15	2,23	0,90	0,02	1				1					0,97	0,97
	19:00	3,54	2,66	0,84	0,03	1				1			1		0,99	0,99
20:00	3,48	2,63	0,82	0,02	1				1			1		0,99	0,99	
21:00	3,30	2,49	0,79	0,02	1				1					0,98	0,98	
22:00	3,06	2,29	0,76	0,01	1				1					0,97	0,98	
23:00	2,72	2,03	0,68	0,01	1				1					0,92	0,90	

Παρατηρήσεις

Τις ώρες 02:00-10:00 παρατηρήθηκαν μεγάλες διακυμάνσεις στην παραγωγή του ΑΠ Κεφαλές

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης