

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη 11/10/2023					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Τετάρτη	11/10/23 0:00	3,80	2,87	0,94	1						0,95	0,95	
	11/10/23 1:00	3,66	2,72	0,93	1						0,95	0,95	
	11/10/23 2:00	3,59	2,66	0,94	1						0,95	0,95	
	11/10/23 3:00	3,52	2,59	0,93	1						0,95	0,95	
	11/10/23 4:00	3,51	2,57	0,94	1						0,95	0,95	
	11/10/23 5:00	3,64	2,70	0,94	1						0,95	0,95	
	11/10/23 6:00	3,91	2,97	0,94	1						0,95	0,95	
	11/10/23 7:00	4,29	3,35	0,94	1						0,95	0,95	
	11/10/23 8:00	4,50	3,56	0,94	1						0,95	0,95	
	11/10/23 9:00	4,39	3,47	0,93	1						0,95	0,95	
	11/10/23 10:00	4,37	3,44	0,93	1						0,95	0,95	
	11/10/23 11:00	4,29	3,36	0,93	1						0,95	0,95	
	11/10/23 12:00	4,23	3,31	0,92	1						0,95	0,95	
	11/10/23 13:00	4,25	3,31	0,94	1						0,95	0,95	
	11/10/23 14:00	4,07	3,13	0,94	1						0,95	0,95	
	11/10/23 15:00	3,89	2,95	0,94	1						0,95	0,95	
	11/10/23 16:00	3,93	3,00	0,94	1						0,95	0,95	
	11/10/23 17:00	4,27	3,34	0,94	1						0,95	0,95	
	11/10/23 18:00	4,74	3,81	0,94	1						0,95	0,95	
	11/10/23 19:00	5,25	4,32	0,93	1						1	0,95	0,95
	11/10/23 20:00	5,06	4,12	0,94	1						1	0,95	0,95
	11/10/23 21:00	4,70	3,77	0,93	1							0,95	0,95
	11/10/23 22:00	4,31	3,37	0,94	1							0,95	0,95
	11/10/23 23:00	3,94	3,04	0,90	1							0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα εκ των HZ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.