

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη 12/10/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	12/10/23 0:00	3,76	2,91	0,85	1						0,95	0,95
	12/10/23 1:00	3,59	2,78	0,81	1						0,95	0,95
	12/10/23 2:00	3,50	2,75	0,75	1						0,95	0,95
	12/10/23 3:00	3,48	2,78	0,70	1						0,95	0,95
	12/10/23 4:00	3,47	2,77	0,71	1						0,95	0,95
	12/10/23 5:00	3,61	2,92	0,69	1						0,95	0,95
	12/10/23 6:00	3,89	3,23	0,66	1						0,95	0,95
	12/10/23 7:00	4,28	3,69	0,60	1						0,95	0,95
	12/10/23 8:00	4,37	3,91	0,46	1						0,95	0,95
	12/10/23 9:00	4,34	3,88	0,47	1					1	0,95	0,95
	12/10/23 10:00	4,36	3,86	0,50	1					1	0,95	0,95
	12/10/23 11:00	4,35	3,74	0,61	1					1	0,95	0,95
	12/10/23 12:00	4,33	3,64	0,68	1					1	0,95	0,95
	12/10/23 13:00	4,36	3,74	0,63	1						0,95	0,95
	12/10/23 14:00	4,10	3,46	0,64	1						0,95	0,95
	12/10/23 15:00	3,90	3,36	0,54	1						0,95	0,95
	12/10/23 16:00	4,01	3,53	0,48	1						0,95	0,95
	12/10/23 17:00	4,27	3,83	0,44	1						0,95	0,95
	12/10/23 18:00	4,96	4,54	0,42	1	1					0,88	0,87
	12/10/23 19:00	5,40	4,85	0,55	1	1					0,95	0,95
	12/10/23 20:00	5,23	4,64	0,59	1	1					0,94	0,90
	12/10/23 21:00	4,86	4,26	0,60	1	1					0,95	0,61
	12/10/23 22:00	4,40	3,78	0,62	1	1					0,95	0,30
	12/10/23 23:00	3,97	3,45	0,52	1						0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα εκ των HZ βρίσκεται σε συντήρηση. Σημειώνεται πως η ένταξη της G2 οφείλεται στη διαδικασία πλύσης των υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.