

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή 13/10/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	13/10/23 0:00	3,72	3,25	0,48	1						0,95	0,95
	13/10/23 1:00	3,56	2,93	0,63	1						0,95	0,95
	13/10/23 2:00	3,47	2,84	0,64	1						0,95	0,95
	13/10/23 3:00	3,42	2,75	0,67	1						0,95	0,95
	13/10/23 4:00	3,39	2,73	0,66	1						0,95	0,95
	13/10/23 5:00	3,56	2,89	0,67	1						0,95	0,95
	13/10/23 6:00	3,80	3,20	0,59	1						0,95	0,95
	13/10/23 7:00	4,22	3,68	0,55	1						0,95	0,95
	13/10/23 8:00	4,27	3,77	0,50	1					1	0,95	0,95
	13/10/23 9:00	4,26	3,72	0,54	1					1	0,95	0,95
	13/10/23 10:00	4,15	3,58	0,58	1						0,95	0,95
	13/10/23 11:00	4,18	3,67	0,51	1						0,95	0,95
	13/10/23 12:00	4,13	3,65	0,48	1						0,95	0,95
	13/10/23 13:00	4,21	3,74	0,47	1					1	0,95	0,95
	13/10/23 14:00	3,98	3,49	0,50	1						0,95	0,95
	13/10/23 15:00	3,80	3,19	0,61	1						0,95	0,95
	13/10/23 16:00	3,88	3,24	0,64	1						0,95	0,95
	13/10/23 17:00	4,18	3,63	0,55	1						0,95	0,95
	13/10/23 18:00	4,74	4,13	0,61	1					1	0,95	0,95
	13/10/23 19:00	5,17	4,63	0,55	1					1	0,95	0,95
	13/10/23 20:00	4,96	4,55	0,40	1					1	0,95	0,95
	13/10/23 21:00	4,55	4,16	0,39	1					1	0,95	0,95
	13/10/23 22:00	4,17	3,75	0,42	1						0,95	0,95
	13/10/23 23:00	3,92	3,61	0,31	1						0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα εκ των HZ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.