

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή 15/10/2023					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Κυριακή	15/10/23 0:00	3,71	3,53	0,17	1						0,69	0,63	
	15/10/23 1:00	3,55	3,33	0,21		1					0,79	0,84	
	15/10/23 2:00	3,46	3,18	0,28		1					0,95	0,95	
	15/10/23 3:00	3,41	3,06	0,35		1					0,95	0,95	
	15/10/23 4:00	3,38	2,93	0,45		1					0,95	0,95	
	15/10/23 5:00	3,46	2,86	0,59		1					0,95	0,95	
	15/10/23 6:00	3,62	3,00	0,62		1					0,95	0,95	
	15/10/23 7:00	3,94	3,35	0,59		1					0,95	0,95	
	15/10/23 8:00	4,04	3,48	0,55		1					0,95	0,95	
	15/10/23 9:00	4,01	3,63	0,38		1					0,95	0,95	
	15/10/23 10:00	3,95	3,55	0,40		1					0,95	0,95	
	15/10/23 11:00	3,99	3,63	0,36	1						0,94	0,52	
	15/10/23 12:00	3,96	3,48	0,49	1						0,95	0,95	
	15/10/23 13:00	3,90	3,44	0,46		1					0,94	0,74	
	15/10/23 14:00	3,70	3,22	0,49		1					0,95	0,95	
	15/10/23 15:00	3,52	3,13	0,39		1					0,95	0,95	
	15/10/23 16:00	3,59	3,27	0,32		1					0,95	0,95	
	15/10/23 17:00	3,96	3,65	0,31		1					0,95	0,95	
	15/10/23 18:00	4,37	4,13	0,24		1					1	0,95	0,95
	15/10/23 19:00	4,80	4,66	0,14		1					1	0,95	0,95
	15/10/23 20:00	4,62	4,56	0,06		1					1	0,95	0,95
	15/10/23 21:00	4,31	4,24	0,07		1					1	0,95	0,95
	15/10/23 22:00	3,95	3,82	0,13		1					1	0,95	0,95
	15/10/23 23:00	3,72	3,56	0,16		1						0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα εκ των HZ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.