

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 13 Οκτώβριος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 13 Οκτώβριος 2023	00:00	4,64	4,16	0,49				1							1,45	1,40
	01:00	4,32	3,88	0,44				1							1,10	1,07
	02:00	4,18	3,84	0,34				1							0,93	0,93
	03:00	4,16	3,90	0,26				1							0,91	0,91
	04:00	4,15	4,10	0,06				1							0,89	0,89
	05:00	4,35	4,35	0,00				1							1,08	1,09
	06:00	4,81	4,81	0,00				1							1,50	1,52
	07:00	5,17	5,17	0,00	1			1							0,99	0,98
	08:00	5,55	5,55	0,00	1			1							1,19	1,20
	09:00	5,76	5,76	0,00	1			1							1,41	1,41
	10:00	5,66	5,66	0,00	1			1							1,32	1,31
	11:00	5,67	5,67	0,00	1			1							1,34	1,34
	12:00	5,63	5,62	0,01	1			1							1,29	1,30
	13:00	5,70	5,70	0,00	1			1							1,37	1,37
	14:00	5,31	5,29	0,03	1			1							1,00	0,98
	15:00	4,99	4,96	0,03	1			1							0,66	0,65
	16:00	4,93	4,92	0,01	1			1							0,59	0,60
	17:00	5,28	5,27	0,01	1			1							0,93	0,93
	18:00	6,22	6,17	0,04	1	1		1							1,59	1,60
	19:00	7,34	7,24	0,09	1	1		1							1,90	1,91
	20:00	7,19	7,03	0,16	1	1		1							1,79	1,78
	21:00	6,53	6,30	0,22	1	1		1							1,63	1,66
	22:00	5,86	5,69	0,18	1			1							1,55	1,54
	23:00	5,24	5,05	0,19	1			1							1,03	1,07

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης