



ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη 12/10/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη	00:00	6,03	3,42	2,61			1				2,65
	01:00	6,15	3,54	2,61			1				2,65
	02:00	6,01	3,40	2,61			1				2,65
	03:00	5,52	2,92	2,61			1				2,65
	04:00	5,26	2,65	2,60			1				2,65
	05:00	5,82	3,24	2,58			1				2,65
	06:00	6,16	3,57	2,59			1				2,65
	07:00	6,42	3,91	2,51			1				2,65
	08:00	4,66	4,10	0,56		1	1			1	2,65
	09:00	6,22	4,71	1,51		1				2	2,65
	10:00	6,69	4,41	2,29		1				1	2,65
	11:00	7,05	4,82	2,23	1					1	2,65
	12:00	7,60	5,55	2,05	1					2	2,65
	13:00	7,48	5,53	1,95	1		1				2,65
	14:00	7,67	5,94	1,73	1		1				2,65
	15:00	7,63	6,18	1,46	1		1				2,65
	16:00	7,73	6,56	1,17	1		1				2,65
	17:00	7,84	6,64	1,21	1		1				2,65
	18:00	7,96	6,90	1,05	1		1				2,65
	19:00	8,17	7,09	1,08	1		1				2,65
	20:00	8,49	7,74	0,75	1		1				2,65
	21:00	8,18	7,75	0,43	1		1				2,65
	22:00	7,24	6,46	0,78	1		1				2,65
	23:00	6,68	6,14	0,53	1		1				2,65

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά το διάστημα 08:13-08:33 υπήρξε μερική διακοπή λόγω σφάλματος στην μονάδα G5.

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης