



ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο 14/10/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο	00:00	3,45	3,36	0,09	1						2,65
	01:00	3,24	3,20	0,05	1						2,65
	02:00	3,40	3,30	0,09	1						2,65
	03:00	3,23	2,89	0,34	1						2,65
	04:00	2,71	2,31	0,40	1						2,65
	05:00	3,13	2,65	0,48	1						2,65
	06:00	3,58	3,22	0,36	1						2,65
	07:00	3,58	3,45	0,12	1						2,65
	08:00	4,03	3,86	0,18	1						2,65
	09:00	4,45	4,21	0,24	1						2,65
	10:00	4,55	4,41	0,14	1					1	2,65
	11:00	4,68	4,43	0,25	1					1	2,65
	12:00	4,47	3,99	0,47	1					1	2,65
	13:00	4,72	4,24	0,48	1					1	2,65
	14:00	4,95	4,60	0,35	1					1	2,65
	15:00	4,63	4,27	0,37	1					1	2,65
	16:00	4,86	4,70	0,16	1					1	2,65
	17:00	4,55	4,41	0,14	1					1	2,65
	18:00	4,75	4,75	0,00	1					1	2,65
	19:00	5,07	5,07	0,00	1					2	2,65
	20:00	4,91	4,91	0,00	1					2	2,65
	21:00	4,90	4,90	0,00	1					2	2,65
	22:00	4,63	4,63	0,00	1					1	2,65
	23:00	4,29	4,29	0,00	1					1	2,65

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης