

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Τετάρτη 11/10/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	11/10/23 0:00	10,50	6,89	3,61						1	3,67
	11/10/23 1:00	9,92	6,62	3,30						1	3,47
	11/10/23 2:00	9,60	6,30	3,30						1	3,36
	11/10/23 3:00	9,43	6,35	3,08						1	3,29
	11/10/23 4:00	9,42	6,36	3,06						1	3,28
	11/10/23 5:00	9,71	6,48	3,23						1	3,40
	11/10/23 6:00	10,67	7,17	3,49						1	3,73
	11/10/23 7:00	11,52	7,74	3,78						1	4,03
	11/10/23 8:00	12,10	8,55	3,55			1	1			4,23
	11/10/23 9:00	12,10	8,12	3,99			1	1			4,24
	11/10/23 10:00	12,01	8,04	3,97			1	1			4,20
	11/10/23 11:00	11,86	7,94	3,92			1	1			4,15
	11/10/23 12:00	12,02	8,03	3,99			1	1			4,21
	11/10/23 13:00	12,08	8,06	4,02			1	1			4,23
	11/10/23 14:00	11,26	7,65	3,60			1	1			3,94
	11/10/23 15:00	10,83	7,28	3,55			1	1			3,56
	11/10/23 16:00	10,97	7,37	3,60			1	1			3,70
	11/10/23 17:00	12,19	8,00	4,19			1	1			4,27
	11/10/23 18:00	13,89	9,13	4,75			1	1			4,86
	11/10/23 19:00	15,77	10,40	5,37			1	1			5,52
11/10/23 20:00	15,52	10,48	5,03				1		1	5,43	
11/10/23 21:00	14,63	10,38	4,25				1		1	5,12	
11/10/23 22:00	12,96	10,23	2,73				1		1	3,67	
11/10/23 23:00	11,52	8,84	2,67			1	1		1	0,00	

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται ότι η G12 δεν ήταν διαθέσιμη, λόγω εργασιών επισκευής των γερανογεφυρών του ΑΣΠ.
Στις 23:00 η μονάδα G4 εντάχθηκε για τη διαδικασία πλύσης των turbo της μονάδας G13.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.