

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Πέμπτη 12/10/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	12/10/23 0:00	10,54	7,07	3,47						1	3,69
	12/10/23 1:00	9,92	6,79	3,12						1	3,47
	12/10/23 2:00	9,54	6,34	3,21						1	3,34
	12/10/23 3:00	9,40	6,35	3,05						1	3,26
	12/10/23 4:00	9,38	6,29	3,09						1	3,24
	12/10/23 5:00	9,59	6,38	3,21						1	3,36
	12/10/23 6:00	10,68	7,29	3,39						1	3,74
	12/10/23 7:00	11,59	7,88	3,71			1	1			4,06
	12/10/23 8:00	11,99	8,08	3,91			1	1			4,20
	12/10/23 9:00	12,19	8,79	3,41			1	1			4,27
	12/10/23 10:00	12,04	9,31	2,73			1	1			4,21
	12/10/23 11:00	11,97	9,40	2,57			1		1		4,19
	12/10/23 12:00	11,76	8,53	3,22			1		1		4,12
	12/10/23 13:00	11,72	8,46	3,25			1		1		4,10
	12/10/23 14:00	11,15	8,38	2,78			1		1		3,88
	12/10/23 15:00	10,61	7,95	2,67			1		1		3,34
	12/10/23 16:00	10,73	7,95	2,78			1		1		3,46
	12/10/23 17:00	11,89	9,10	2,79			1		1		4,16
	12/10/23 18:00	13,62	11,20	2,43					1	1	4,33
	12/10/23 19:00	15,45	12,86	2,58					1	1	5,41
12/10/23 20:00	15,08	12,40	2,67					1	1	5,28	
12/10/23 21:00	14,07	11,58	2,49					1	1	4,78	
12/10/23 22:00	12,50	10,39	2,12					1	1	3,21	
12/10/23 23:00	11,42	9,62	1,79					1	1	2,13	

Παρατηρήσεις: \_\_\_\_\_

Σημειώνεται ότι διαδοχικά οι μονάδες G12 και G11 δεν ήταν διαθέσιμες, λόγω εργασιών επισκευής των γερανογεφυρών του ΑΣΠ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.