

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Παρασκευή 13/10/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	13/10/23 0:00	10,39	8,05	2,33						1	3,64
	13/10/23 1:00	9,61	7,69	1,92						1	3,36
	13/10/23 2:00	9,36	7,17	2,20						1	3,22
	13/10/23 3:00	9,23	6,86	2,37						1	3,09
	13/10/23 4:00	9,23	6,72	2,51						1	3,09
	13/10/23 5:00	9,47	6,64	2,83						1	3,31
	13/10/23 6:00	10,53	7,63	2,89						1	3,68
	13/10/23 7:00	11,27	9,58	1,68			1	1			3,94
	13/10/23 8:00	11,99	9,89	2,10			1	1			4,20
	13/10/23 9:00	12,27	10,92	1,34				1		1	2,98
	13/10/23 10:00	12,05	11,12	0,93				1		1	2,76
	13/10/23 11:00	11,92	11,18	0,74				1		1	2,63
	13/10/23 12:00	12,16	10,96	1,20				1		1	2,87
	13/10/23 13:00	12,14	10,29	1,85				1		1	2,85
	13/10/23 14:00	11,55	9,75	1,81				1		1	2,26
	13/10/23 15:00	11,33	9,30	2,03				1		1	2,04
	13/10/23 16:00	11,34	9,50	1,84				1		1	2,05
	13/10/23 17:00	12,43	10,38	2,05				1		1	3,14
	13/10/23 18:00	13,70	11,52	2,17				1		1	4,41
	13/10/23 19:00	15,43	12,95	2,48				1		1	5,40
13/10/23 20:00	15,09	11,99	3,10				1		1	5,28	
13/10/23 21:00	13,89	11,35	2,54				1		1	4,60	
13/10/23 22:00	12,48	10,29	2,19				1		1	3,19	
13/10/23 23:00	11,37	10,01	1,36				1		1	2,08	

Παρατηρήσεις: _____

Σημειώνεται ότι η μονάδα G11 δεν ήταν διαθέσιμη, λόγω εργασιών επισκευής των γερανογεφυρών του ΑΣΠ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.