

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Σάββατο 14/10/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	14/10/23 0:00	10,24	7,42	2,82						1	3,58
	14/10/23 1:00	9,80	6,92	2,88						1	3,43
	14/10/23 2:00	9,43	6,99	2,44						1	3,29
	14/10/23 3:00	9,21	6,88	2,33						1	3,07
	14/10/23 4:00	9,16	6,78	2,38						1	3,02
	14/10/23 5:00	9,45	6,89	2,55						1	3,31
	14/10/23 6:00	10,22	7,21	3,01						1	3,58
	14/10/23 7:00	10,62	8,33	2,29						1	3,72
	14/10/23 8:00	11,72	9,73	1,99				1		1	2,43
	14/10/23 9:00	12,16	10,11	2,06				1		1	2,87
	14/10/23 10:00	12,08	11,06	1,02				1		1	2,79
	14/10/23 11:00	12,13	11,85	0,28				1		1	2,84
	14/10/23 12:00	12,30	11,88	0,41				1		1	3,01
	14/10/23 13:00	12,36	11,70	0,66				1		1	3,07
	14/10/23 14:00	11,73	10,79	0,94				1		1	2,44
	14/10/23 15:00	11,24	10,11	1,13				1		1	1,95
	14/10/23 16:00	11,34	10,37	0,97				1		1	2,05
	14/10/23 17:00	12,24	11,51	0,73				1		1	2,95
	14/10/23 18:00	13,65	12,90	0,74				1		1	4,36
	14/10/23 19:00	15,21	14,96	0,25			1	1		1	1,79
14/10/23 20:00	14,58	14,55	0,03			1	1		1	1,17	
14/10/23 21:00	13,65	13,65	0,00			1	1		1	0,23	
14/10/23 22:00	12,30	12,29	0,00			1	1		1	0,00	
14/10/23 23:00	11,30	11,30	0,00				1		1	2,01	

Παρατηρήσεις: \_\_\_\_\_

Σημειώνεται ότι στις 22:30 η μονάδα G4 παρέμενε σε λειτουργία για τη διαδικασία πλύσης των turbo της μονάδας G13.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.