

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Κυριακή 15/10/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	15/10/23 0:00	10,50	10,50	0,00				1		1	1,21
	15/10/23 1:00	9,76	9,76	0,00				1		1	0,47
	15/10/23 2:00	9,49	9,49	0,00				1		1	0,20
	15/10/23 3:00	9,28	9,28	0,00				1		1	0,00
	15/10/23 4:00	9,12	9,12	0,00				1		1	0,00
	15/10/23 5:00	9,37	9,35	0,02				1		1	0,08
	15/10/23 6:00	9,78	9,76	0,02				1		1	0,49
	15/10/23 7:00	9,84	9,82	0,03				1		1	0,55
	15/10/23 8:00	10,83	10,83	0,00				1		1	1,54
	15/10/23 9:00	11,50	11,50	0,00				1		1	2,21
	15/10/23 10:00	11,63	11,63	0,00				1		1	2,34
	15/10/23 11:00	11,52	11,45	0,07				1		1	2,23
	15/10/23 12:00	11,24	11,17	0,07				1		1	1,95
	15/10/23 13:00	11,09	10,93	0,16				1		1	1,80
	15/10/23 14:00	10,35	10,22	0,13				1		1	1,06
	15/10/23 15:00	9,86	9,86	0,00				1		1	0,57
	15/10/23 16:00	10,20	10,20	0,00				1		1	0,91
	15/10/23 17:00	11,11	11,11	0,00				1		1	1,82
	15/10/23 18:00	12,50	12,50	0,00				1		1	3,21
	15/10/23 19:00	14,08	14,08	0,00				1		1	4,79
15/10/23 20:00	13,83	13,83	0,00				1		1	4,54	
15/10/23 21:00	13,04	13,04	0,00				1		1	3,75	
15/10/23 22:00	12,03	12,03	0,00				1		1	2,74	
15/10/23 23:00	10,93	10,93	0,00				1		1	1,64	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.